小区游泳池水处理厂家游泳池过滤设备质量价格

产品名称	小区游泳池水处理厂家游泳池过滤设备质量价格
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

产品详情

小区游泳池水处理厂家游泳池过滤设备质量价格辅助过滤设备过滤器采用石英砂、无烟煤等重质滤料时，应配套设置絮凝剂投加设备。絮凝剂品种应根据原水水质和当地化学药品供应情况确定，一般宜选用精制硫酸铝或聚合氯化铝。 絮凝剂的投加应符合下列规定：投加量应按絮凝试验资料确定，如缺乏该资料时，投加量宜按1～3mg/L设计；絮凝剂应配制成5%的溶液，采用应用科学连续而均匀地自动计量投加；重立式投加时，宜投加在循环水泵的吸水管内；压力式投加时，应投加在循环水泵之后过滤器之前的循环水管道内，并应设混合装置。 絮凝剂投加装置及管材应符合下列规定：压立式投加时应采用计量泵投加，计量泵应按最大投药量选定，并应具有自动调节功能；重立式投加时，应设置人工可调的计量装置；絮凝剂的溶解可采用水力、电动或机械搅拌方式，溶药槽和溶解槽容积宜按1d所需量确定；计量泵、人工计量装置、溶药槽、溶液槽、管道、阀门等，均应采用耐腐蚀材料制造，计量泵吸液管宜采用透明型聚乙烯塑料管。游泳池给水排水工程技术规程之池水循环溢流回水槽和溢水槽逆流式池水循环系统和混合式池水循环系统，小区游泳池水处理厂家游泳池过滤设备质量价格应沿池壁两侧或四周边设置池岸溢流回水槽，并应符合下列规定：、溢流回水槽截面尺寸应按其过流量不应小于游泳池设计循环流量计算确定，但宽度不宜小于300mm；跳水池设有即时安全气浪时，溢流回水槽的深度不赢小于300mm；溢流回水槽内回水口数量应经计算确定；回水槽沟底应以1%的坡度向回水口。 顺流式池水循环系统应沿池壁两侧或四周设置溢水槽，并应符合下列规定：溢流回水槽截面尺寸应按其过流量不应小于游泳池设计循环流量的15%计算确定；溢水槽的最小宽度 不宜小于200mm；溢水槽应设排水口，且接管管径不得小于50mm、间距不宜大于3.0m，沟底应以1%的坡度向排水口。 溢流回水槽和溢水槽的构造应符合下列规定游泳池向槽内溢水的溢流堰应保持水平，其允许误差为±2mm；与游泳池池壁相邻一侧的槽壁应与池壁铅垂线有10～12 ° 的夹角；槽的内表面应衬贴耐腐蚀小区游泳池水处理厂家游泳池过滤设备质量价格