

游泳馆循环设备厂家游泳池水质清洁设备种类

产品名称	游泳馆循环设备厂家游泳池水质清洁设备种类
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

产品详情

游泳馆循环设备厂家游泳池水质清洁设备种类通过控制水的浓缩倍数和添加缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂来控制水的腐蚀和结垢以及微生物的滋生。控制好循环水的排污和水处理药剂浓度，既能提高水处理系统运行的稳定性和可靠性，节省药剂的用量，减少运行费用。由于换热设备负载、周围环境、补充水水质、循环系统蒸发量都会影响到循环水的腐蚀结垢性质，而设备负载、周围环境、补充水水质、循环系统蒸发量是一个动态变化的过程，如果只采用简单的人工定期添加和清洗排污，是无法处理好循环水和满足设备的长期、稳定、高效运行的要那如何控制好循环水的排污和水处理药剂浓度呢?只有采用自动监测和控制系统，实时自动调整系统排污和加药量，才能使水处理达到最佳效果，才能确保换热设备的长期、稳定、高效运行。过滤器及活性炭吸附器滤料的填装应符合下列规定：不得利用设备本体上的接管短管作为梯架；安装集配水系统滤管、滤头，应进行充水以检查滤头孔隙的通畅率；应关闭设备接管阀门，并向罐内注入1/3容积的清水，以减少承托石料及滤料投入时对内部装置造成过度冲击；滤料及承托层应分层填铺，每层应平整且厚度误差不得大于10mm；

滤料初次填充后应进行反冲洗检查，反冲洗后滤料表面应平整、无裂缝

过滤器宜邻近循环水泵。石英砂压力式过滤器的布置应符合下列要求距建筑墙面的净间距不小于0.70m过滤器之间的净间距不小于0.80m过滤器间的高度应满足设备安装、检修和操作要求，并符合下列规定：距建筑结构最低点的净间距不小于0.80m；

运输、操作的主要通道宽度不应小于最大设备的直径的1.2倍。

游泳馆循环设备厂家游泳池水质清洁设备种类

硅藻土过滤机组的布置应符合下列要求：硅藻土过滤机由过滤器和循环水泵组成，该机组应靠近平衡水池或均衡水池；机组布置应符合上述“石英砂压力式过滤器的布置”的规定。重力式过滤器的布置除应符合上述“石英砂压力式过滤器的布置”的规定外，还应有因突然停电而

防止游泳池水造成过滤器溢水的安全事故的可靠措施；石英砂压力式过滤器和硅藻土过滤机组均应安装在高出设备机房地面游泳馆循环设备厂家游泳池水质清洁设备种类