

江阴一体化污水处理设备 医院污水处理设备 精益求精

产品名称	江阴一体化污水处理设备 医院污水处理设备 精益求精
公司名称	常州天环净化设备有限公司
价格	66000.00/件
规格参数	品牌:天环净化设备 处理量:1-10003/h 售卖地:全国
公司地址	常州市新北区薛集镇吕墅东路2号
联系电话	13961410015

产品详情

1. 当设备埋于地下时、要注意保证下雨设备周围不积水，设备的排出水口必须在相对地坪-0.60m以下，设备上方不得有车辆通过，设备一般不得抽空内部污水、以防地下水把设备浮起。
2. 设备管理必须建立一套定期保养制度，主要易损件是风机与水泵，风机转向不能接反，如进入污水必须清理，更换机油后方能使用，风机启动前必须注意空气阀门是否打开。
3. 设备在运行过程中如需维修或更换另部件时，现场必须保证三人以上人员，进行充分的通风后，维修人员必须系好安全带，带上防毒面具方能进入，防止池中缺氧和中毒事故发生。

该设备能够处理生活体系综合性废水及其相类似的有机污水。

二级生物触摸氧化处理工艺均选用触摸氧化工艺,其处理效果优于混合式或二级串联混合式生物触摸氧化池。比活性污泥地体积小,对水质的适应性好,耐冲击负荷性能好,出水水质安稳,不会发生污泥膨胀。池中选用新式弹性立体填料,比外表积大,微生物易挂膜,脱膜,在相同有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能进步空气中的氧在水中溶解度。

生化池选用生物触摸氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于本身氧化阶断,产泥量少,排泥周期长,仅需三个月(90d)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

1、一体化生活污水处理设备调节人员先要打开进水阀门、出水阀门，启动设施入水提升水泵，将调养池的污水运输到地埋式一体化污水处理设施中开端。2、初度采用及调节的地埋式一体化污水处理设施，当水位线抵达设施2分之1高度时终止水泵入水，打开风机进水阀，拉开风机，渐渐地打开风机出风阀，向碰触氧气池中曝气48小时后再启动入水提升水泵将污水参与至设施四分之三处，再向池中曝气24小时。

一体化生活污水处理设备，大家肯定不陌生了，一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、商场、饭

店、医院、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。

一体化污水处理设备操作流程

- 1、启动设备时检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要求。该设备控制为手动/自动控制。本控制柜可同时控制调节池液位、调节池两台（一台）潜污提升泵、二台（一台）风机、一台混合液回流泵、（一台排泥泵）、（过滤泵）、（反洗泵）、（消毒装置）等；还配有手动，自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水，有无堵塞。一体化污水处理设备如何操作管理
- 2、本设备水泵采用抗堵塞潜污泵，其中二台（一台）提升泵水泵的控制由污水池中的液位浮球来完成，当液位由低到高到达工作水位时启动工作泵，如液位继续上升到警戒水位时，关掉工作泵（液位通过液位开关来检测）。两台水泵之间的切换时间由时间继电器来控制，初始设定为每四个小时切换一次。
- 3、本设备风机采用百世德回转式鼓风机（以实际为准），启动风机时检查旋转方向是否正确，切忌反转。单台风机的运转由时间继电器来控制，初始设定为运行三个小时，停止半小时；两台风机之间的切换时间由时间继电器来控制，初始设定为每四个小时切换一次。两段好氧生物接触氧化池的曝气量的大小可由手动阀门来调控。