循环水酸性清洗剂冷却塔清洗过程在线清洗循环冷却水

产品名称	循环水酸性清洗剂冷却塔清洗过程在线清洗循环冷却水
公司名称	山东安诺水处理科技有限公司
价格	69000.00/桶
规格参数	品牌:安诺 型号:AC2070 PH值:1.5
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店村
联系电话	0538-6315568 15315281852

产品详情

酸性除垢剂AC2070

一、产品特点：

、AC-2070弱酸性除垢剂，无毒，除垢速度快，除垢彻底，可完全代替盐酸、硫酸、草酸等传统4的酸性清洗剂。

2、含有高效缓蚀剂，对碳钢、不锈钢橡胶、铜材质管道有良好的缓蚀防腐效果，清洗过程中腐蚀率皆低于国家标准，但是禁用镀锌或者铝材质管道的清洗。

3、能有效去除碳酸钙、氧化物、铁锈、泥沙等结垢物质。

4、适用于中低压锅炉、中央空调、换热设备以及各行业的循环冷却水系统管道和设备的清洗保养。

二、产品指标：

项目	指标AC2070（液体）	指标AC2071（固体）
外观	无色至淡黄色	白色固体

比重（20°C，g/cm3）	1.15±0.05	-----
PH值（1%稀释液）	1.5±0.5	1.0±0.5
固含量%≥	25	99

三、使用说明：

1、添加量：根据所需清洗设备结垢厚度，一吨水添加20-40kgAC-2070除垢剂。

2、清洗方式和过程：A、循环清洗 B、浸泡清洗

A、循环清洗：按比例添加除垢剂，开启循环泵清洗，60分钟左右测一次PH值，当清

H值高于3时，补加AC2070除垢剂，直至清洗液PH值不再变化，清洗结束，
排掉清洗液，置换新水。一般清洗时间为5-8小时。

：按比例把除垢剂AC-2070添加到要清洗的设备中，开始浸泡，每8小时测一下清洗PH值，当PH值
高于3时补加除垢剂，直至清洗液PH值不再变化时清洗结束，排掉清洗液，置换新水。一般清洗时间为2
4-36小时。

(注：除垢剂清洗时不能和粘泥剥离剂同时使用，用除垢剂清洗完以后，设备管道表面污垢去除，金属表面裸露在水中，建议添加预膜剂进行预膜处理。进行防腐。）

四、安全防护：

AC2070在使用过程中应采取必要的安全防护措施，如佩戴手套和防护镜等，一旦与眼睛接触，立即用大量清水冲洗，并且避免长期与皮肤接触。

五、包装规格：

AC2070采用塑料桶包装，25kg/桶。