ZQ-UVC-40紫外线消毒器价格 厂家

产品名称	ZQ-UVC-40紫外线消毒器价格 厂家
公司名称	河北紫清环保设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:紫清 型号:ZQ-UVC 工作压力:0.4-1.3Mpa
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街道工农路西头大谈工业区1号
联系电话	158 3117 6618 15831176618

产品详情

公司主页：ziqinghuanbao.com

联系我们：金经理 158-3117-6618　QQ：7756-7949

河北紫清环保设备有限公司

河北紫清环保设备有限公司为您提供：紫外线消毒器,紫外线消毒器规格,批发紫外线消毒器,紫外线消毒器使用方法,紫外线消毒器注意事项,紫外线消毒器产品说明等相关信息,欢迎您的咨询和查看。

紫外线消毒器基本参数与选配标准

基本技术要求

（1）紫外线消毒器的设计应符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般途的电子及有关设备的安全要求》要求。

（2）紫外线消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制……

（3）紫外线消毒器同一型号紫外线消毒器的零部件应保证其互换性。

（4）紫外线消毒器受紫外线照射面应做抛光处理或喷砂处理。

（5）紫外线消毒器承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa，试验压力不应小于0.6-1.0MPa.联系电话：15930171885

（6）紫外线消毒器筒体或箱体内宜设置导流。

（7）紫外线消毒器直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。

（8）紫外线消毒器在对环境有较高要求时，宜优先选用低臭氧型灯管，以减少臭氧对环境的污染。咨询：-158-3117-6618

（9）紫外线消毒器灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。

（10）紫外线消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示 。

（11）紫外线消毒器灯管应用石英玻璃套管与水隔开，石英套管253.7mm紫外线的透过率应大于85%。需要报价：159-3017--1885

（12）紫外线消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要尔。

（13）紫外线消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管。在消毒器不便安放泄水管时，也可以在与消毒器等同处的连接管路上安装 （14）消毒器的规格及进、出水管管径宜按表选用。

（15）紫外线消毒器按本标准的检验要求，装备新灯管的消毒器产品，测得的紫外线辐照剂量不得小于12000?W · S/cm。（应充水），正常工作的消毒器测得的紫外线辐照剂量不得小于9000?W · S/cm。

（16）紫外线消毒器按本标准的使用条件，在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。

（17）紫外线消毒器材料应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。消毒器宜使用304L、316L不锈钢。

（18）紫外线消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失应小于0.005MPa。