

惠州森岛变频器维修

产品名称	惠州森岛变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

可修复 森岛变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；森岛变频器E01报警故障维修说明书是：加速过电流。一、可能的故障原因1、加速时间太短2、负载惯性太大3、V/F曲线设置不合适4、电网电压过低5、变频器功率太小6、对旋转中的电机再启动7、变频器硬件故障8、变频器误报警变频器二、解决方案1、延长加速时间（变频器参数）2、减小负载惯性3、调整转矩提升值或调整V/F曲线4、检查变频器所使用的电源5、选用功率等级更大的变频器6、设置直流制动起机7、联系变频器厂家或维修变频器的人士进行检测8、加装MLAD-V-SR变频器输入滤波器或变频器输入电抗器等谐波干扰抑制器件