

D型多级离心泵D85-45-3

产品名称	D型多级离心泵D85-45-3
公司名称	河北三联泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:久龍牌 型号:D85-45-3 转速:2950
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇水泵工业区
联系电话	0312-3428566 13930859631

产品详情

概述：D型泵适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许进口压力0.6MPa

产品特点

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、泵运行平稳，噪音低。
- 3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。
- 4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长

型号说明：

D85- 45* 3
100D45*3

D是多级离心泵
100泵进口直径为100mm

85是泵设计点流量
D 是多级离心泵

45是泵单级设计点扬程。
45是泵设计点扬程

3泵的级数

3泵的级数

故障与排除解决方法

1.水泵不吸水。压力表及真空表的指针剧烈跳动。

注入水泵的水不够。不管与仪表漏气。

再往水泵内注水。拧紧堵塞漏气处。

2, 水泵不吸水。真空表表示高度真空。

底阀没有打开或已经堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高。

校正或更改底阀情况。或更改吸入管。降低吸水高度。

3, 压力表有压力。然水泵仍不出水。

出水管阻力太大。旋转方向不对, 叶轮堵塞。水泵转数不够

检查或缩短水管及检查电机。取下水管接头清洗叶轮。增加水泵轴转数。

4, 流置低于设计要求。

水泵堵塞。密封环磨损过多。转数不足。

清洗水泵及管子。更换密封环。增加水泵轴的转数

5, 水泵消耗的功率过大。

填料压盖太紧。坟料函发热叶轮磨损。水泵供水置增加。

放松填料压盖。更换叶轮。增加出水管阻力来降低流灵。

6, 水泵内部声音反常、水泵不上水。

流量太大。吸水管内阻力过大。在吸水处有空气; 参入。所吸送液体温度过离。

增加出水管内阻力以减少流灵。检查泵吸水管。检查底阀。减少吸水高度。堵塞漏气处。降低吸水高度。

7, 水泵震动

泵轴与机电不在同一中心线上。或泵轴歪料。

把水泵和电机的轴中心对准,

8, 轴承过热。

没有油。水泵与电机轴不在同一中心线上。

加油。把轴中心线对准，检查或清洗轴承体。