

# 预防环氧乙烷泄露超标爆炸报警器

产品名称	预防环氧乙烷泄露超标爆炸报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:环氧乙烷(毒性) 检测范围:0-100PPM 防爆等级:Exd CT6
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

环氧乙烷浓度报警器 预防环氧乙烷泄露超标爆炸报警器

环氧乙烷报警器又称为：环氧乙烷变送器、环氧乙烷探头、带显示环氧乙烷检测仪、环氧乙烷检测设备、环氧乙烷分析仪等。气体采样方式分为扩散式、泵吸式，客户可根据实际应用选择采样方式。环氧乙烷报警器仪器采用DC24V供电，输出信号包括：4~20mA、0-10V、RS485、开关量等，输出信号可跟控制报警器、PLC、DCS等组成控制系统，完成在线实时监控、报警控制、风机控制、电磁阀控制等功能。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com>)

技术参数：

检测气体：环氧乙烷(毒性)

检测范围：0-100PPM

分辨率：1PPM

检测原理：电化学式气体传感器

采样方式：自然扩散式

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：1.5-2年

电源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输出：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm<sup>2</sup> × 3;总线式：1.5mm<sup>2</sup> × 4

传输距离：1000m

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

淄博博安器材接线方式：

- 1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接
- 2.输出端子与联动设备的连接
- 3.可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备；
- 4.控制器、探测器要保证可靠的接地；
- 5.进行各种安装操作时，需断电开盖。

在接线过程中，下述两点，务须注意：

连接导线时务必切断电源。在打开盒盖前，务必先使用便携式可燃性气体检测仪检测周围的气体，确认环境中无可燃性气体存在，方可进行操作，否则可能会导致严重爆炸事故、伤害、甚至死亡。