

# 口腔诊所装修设计

产品名称	口腔诊所装修设计
公司名称	广州劲美科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新华区公益路
联系电话	18320159477

## 产品详情

### 口腔诊所装修设计工程水电气部分

1. 线管走向横平竖直，排列整齐，间距800mm设一管卡固定，内部不得有接头；
2. 管线经过墙体时，应在墙体垂直向上开槽埋设通过，遇混凝土梁时，用黄腊管套线通过；
3. 天花筒灯线不可以在分线盒接线；
4. 强电统一分色，相线与零线的颜色应不同，相线L颜色应统一，零线N颜色宜为蓝色，保护线PE宜为黄绿双色线；
5. 线管连接线盒时，线管应深入盒内10mm—20mm，用杯梳在线盒内固定，保证线盒内部干净整洁，电线应预留150mm—200mm再卷起放入盒内；
6. 在吊平顶内，与灯具或者排气扇等设备连线时，导线应套软管做保护；
7. 顶内的线管固定在专用吊杆上，吊杆安装距离符合规范，管路外壳应有可靠接地，严禁绑扎在空调及消防管道上；
8. 线管弯头应使用内弹簧现弯曲，必要时可使用直角弯头，胶水连接；
9. 强、弱电不得同时穿一组线管；
10. 所有水管应统一根据其功能分色走向；

11. 给水管应尽量减少使用各种接头，经过墙体时，应凿沟埋设，试压时必须达到无渗透方可通过；
12. 排水管必须控制好排水坡度，遇90转角时，应采用两个45弯头代替，三通应使用斜三通代替；
13. 空调排水管应埋设墙内，端口使用45弯头伸出即可；
14. 所有的管道穿过墙体、楼板时，必须在洞口做好防水措施；
15. 气压管必须采用PPR热熔管，尽少使用接头，验收工具为试压泵，试压时，必须达到无透气；
16. 新风管、排风管必须达到严密性良好，无透气，合理安排管道走向；