

燃气紧急切断阀 电磁阀 燃气报警器

产品名称	燃气紧急切断阀 电磁阀 燃气报警器
公司名称	台州腾兴阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	腾兴:DNA15 TX100:0.1MP 浙江台州:铝合金
公司地址	浙江省台州市玉环县龙溪镇花岩浦村
联系电话	13506863998 15857642944

产品详情

- 1.阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。
- 2.阀门应安装在户内的总进气阀之后，以便检修。
- 3.应按阀体标明的气流方向安装，阀体线圈不得倒立，允许水平和垂直安装。
- 4.电磁阀控制线应正确可靠连接，控制线有极性：白色线为正极黑色线为负极，不能接反。
- 5.管道吹扫时，建议将电磁阀隔离，以免管内杂物损坏阀门密封材料。
- 6.管道在进行试压检测密封性能前，应先使电磁阀处开阀状态。
- 7.手动开阀时，宜在阀门进出口压力平衡时操作。
- 8.电动关阀时，切忌接错电源，如：接错极性、加错电压或长时间通电等，以免损坏电磁线圈。
- 9.任何因保管不善、违章施工造成阀门损坏、部件丢失，不属于本公司免费保修范围。