

泰和安J-SAB-F-TX6142本安防爆手报手动火灾报警按钮

产品名称	泰和安J-SAB-F-TX6142本安防爆手报手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:泰和安 型号:J-SAB-F-TX6142 产地:广东 深圳
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

泰和安J-SAB-F-TX6142本安防爆手报手动火灾报警按钮

一，概述

J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮（以下简称手钮），本产品适用于爆炸性气体环境的1区、2区。结构美观大方，安装接线方便牢靠。当人工确认发生火灾后，按下手钮上的按片，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号后，将显示出手钮的编码信息与安装位置信息并发出报警声响。

二，特点

- 1、硬件电路稳定可靠，不受电磁干扰的影响
- 2、按片按下必须采用专用钥匙手动复位
- 3、按下手钮按片，可由手钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备
- 4、插拔式结构设计，安装方便牢靠

三，技术参数

- 1、工作电压：DC24V，12-28V

2、工作电流（配接 TX6410 齐纳式安全栅箱）：

1) 常态电流：0mA 2) 报警电流： 30mA

3、输出容量：额定 DC30V/0.1A 无源输出触点信号，接触电阻 100m

4、启动零件型式：可重复使用型

5、启动方式：人工按下按片

6、复位方式：用专用钥匙复位。产品报警后，打开手钮钥匙盖插入专用钥匙向右扭动 90 度，产品即可复位。

7、状态指示：火警指示灯，红色，正常状态时红色指示灯熄灭，报警后常亮

8、线制：与 TX3410 齐纳式安全栅箱采用二线制连接，无极性

9、安全栅输出参数：U0=28V，I0=93mA, C0=0.083uF，L0=4.2mH, P0=0.65W

10、防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb

11、防爆合格证号：CE13.2168

12、使用环境：户内，温度-20 ~ +55，相对湿度 95%RH，不凝露

13、壳体材料和颜色：防爆材料，红色

14、重量：约 172g

15、外形尺寸：95.0mm × 95.0mm × 46.0mm（带底座）

16、安装孔距：60mm

17、执行标准：GB 19880-2005 GB 3836.4-2010 GB 3836.1-2010