

北大青鸟JBF-3333A消火栓按钮

产品名称	北大青鸟JBF-3333A消火栓按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JBF-3333A 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

北大青鸟JBF-3333A替代J-SAP-M-VM3332A消火栓消防报警启泵按钮

一、JBF-3333A消火栓按钮功能特点：

- 1、JBF-3333A消火栓按钮内置微处理器。
- 2、手动推进弹簧按钮后，内部开关动作，报警信号送到控制器，采用专用工具进行复位。
- 3、消火栓按钮按下报警的同时有一组无源触点输出，触点容量为DC30V/100mA，用来控制消防水泵。
- 4、可以通过专线联动直接启动消防水泵，并接收其应答信号。
- 5、二总线，无极性，功耗低。最远传输距离1500m。报警总线采用ZR-RVS-2×1.5mm²双绞线。
- 6、JBF-3333A消火栓按钮插拔式结构，可像安装探测器一样先将底座安装在墙上，易于施工、维护；为了得到更好的防护等级，可以通过紧固螺丝将消火栓按钮紧固在安装底座上。紧固螺丝在消火栓按钮包装盒内。

二、JBF-3333A消火栓按钮技术指标

型号：JBF-3333A

工作电压：DC19-28V 控制器提供，调制型

工作温度：-10~+50

贮存温度：-20~+50

使用环境：室内型，具备防水溅功能

相对湿度： 95%(40 ± 2)

监视电流： 300 μ A (24V)

报警电流： 300 μ A (24V)

编码方式：使用专用电子编码器

确认灯：监视状态时启动灯瞬时闪亮，报警状态时启动灯常亮(红色)，防水泵启动后回答灯常亮(绿色)。

外形尺寸：88.5mm 长 × 88.5mm 宽 × 52mm 高

线制：二总线，无极性

执行标准：GB16806—2006《消防联动控制系统》

三、JBF-3333A消火栓按钮结构特征、安装与布线

- 1、布线施工后，通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上，安装孔距为60mm。
- 2、探测总线采用ZR-RVS-2 × 1.5mm²双绞线。
- 3、具备防水功能，安装时必须通过螺钉紧固以达到防水效果。
- 4、安装之前用编码器对其写入相应地址码(1-200)。

说明：

端子1和2分别接二总线L1和L2。

端子7、8正常时为常开触点，手动报警按钮按下时闭合。严禁端子7、8连接交流信号。

如现场需要消火栓按钮直接启泵则按上述示意图接线，如不需则端子7、8端不需接电源线。

使用注意事项：

通过电子编码器对JBF-3333A消火栓按钮编码，将其接入JBF-11S/SF系列火灾报警控制器（联动型）回路中。

在主机操作【自动登记】项后再进行手动登记，将其改为【消钮】类型。进入主机【安装设置】项子菜单第7项【专线故障检测设置】项，将所对应控制消火栓泵的专线回路【外部设备为消防泵】项设置为“1”。此状态下消火栓泵启动并应答后，报警主机自动发出命令点亮消火栓按钮回答灯。

特别注意：

本消火栓按钮内置密封胶垫，具备防水溅功能，为保证本功能的可靠性，安装时请务必拧紧4颗紧固螺丝（包装盒内）将消火栓按钮主体与底座紧密结合。

此价格为网络参考价，不做为实际成交价更多的资料和优惠的价格请访问众安消防网
<http://www.zan119.com> 在搜索框里搜索该产品型号查阅或直接电议18962006835，谢谢