

郑州防爆正压柜操作步骤，郑州防爆正压配电柜

产品名称	郑州防爆正压柜操作步骤，郑州防爆正压配电柜
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:PXK 产地:河南
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

郑州防爆正压柜操作步骤，郑州防爆正压配电柜

我是首安防爆的员工，我为郑州首安防爆代言，我相信郑州首安防爆拥有像我们这样的员工也是一笔无形的财富。同时也感谢首安防爆这个平台，让我找到了人生价值。

一、郑州防爆正压柜操作步骤，郑州防爆正压配电柜操作要求

1、正确的操作是直接关系到本产品能否正常投入运行，因此用户必须严格

按操作步骤操作。

2、本产品通过安装、检查、调试正常后，柜门关闭，并且保证密封性，正压柜内部各电器元件处于待电状态，前级开关不送电，此时整台产品处于待电状态，即已进入操作前准备。

二、郑州防爆正压柜操作步骤，郑州防爆正压配电柜具体操作步骤：

1、第一步：打开排气手动阀门，做好换气准备。

2、第二步：关闭进气手动阀，调节减压阀值，做好进气准备。

必须注意调节减压阀值（出厂时已设置好，若不重新设置将无须关进气阀），避免高压冲柜！！

3、第三步：送本柜电源红色“电源”指示灯亮。

4、第四步：打开进气手动阀（要确定已打开排气手动阀），手动换气开始，约30分钟后换气完毕。这一步为换气操作，本设备必须经过“手动换气”才能正常运行，

而且每次运行前必须换气，目的是将正压腔里可能存在的易燃易爆混合气体排出去，换成净化的保护气体，避免运行时的电弧火花点燃易燃易爆气体，发生爆炸。

5、第五步：观察有否异常变化，适当调节手动阀，控制进气源的流量。

6、第六步：等待30分钟后，按下自动控制系统起动按钮。（停止）指示灯灭，（运行）指示灯亮。微调进气手动阀、排气手动阀，并观察压力表显示，让压力表显示维持在200Pa左右的相对平衡位置。

7、第七步：待压力维持200Pa左右的相对平衡位置后，换气结束。配电系统接触器得电吸合，正压腔内配电系统得电,系统处于待机状态。

8、第八步：当需要退出系统运行时，必须先关掉所有运行的负载，即对各显示仪表、触摸屏进行正常关闭。

9、第九步：按下停止按钮，绿色“工作”指示灯灭，“停止”指示灯亮自控系统为失电状态。

10、第十步：断开自控系统的电源,红色“电源”指示灯灭。

11、第十一步：过五分钟后，关掉进气手动阀。

让气体带走内部元件产生的部分余热。

12、第十二步：再过两分钟后，关掉排气阀。

三、操作人员必须严格按以上顺序步骤进行操作，严禁违反操作顺序或简化操作步骤。

前七步任何一步满足不了要求时，严禁进入下一步操作，必须排除故障后从第一步操作开始。

六、现场操作人员必须每半小时左右巡查一次，察看运行情况是否正常。

四、操作人员必须注意保护盘面各操作元件及显示元件，不得因操作失误，损坏操作元件而造成整机泄漏。

五、注意：如果中途要退出运行，也必须从“第八步”开始到“第十一步”

结束;运行时，严禁打开防爆正压柜前门盖！！

生命是一朵绚丽的花，我不知道用什么去点缀，但是我相信只要积极，乐观，总会开出美丽的花，我一直在孤独中行走，我也习惯了一个人的孤独，每当孤独的时候，我总是习惯一个人坐在安静的地方，买着一大堆零食，然后就这样吃起来，一个哭一个笑，然后回来，开始拼命的工作，仿佛只要工作才能让我们烦躁的内心变得平静，我爱我的工作，很多人都想不明白，为啥下班了依然在工作，难道我是一个工作狂，不，我不是，我真是热爱我的工作，他能让我感觉我还活着，并且活的有价值和意义。