

# 珠海斗高栏港化工业纯水设备维护保养

产品名称	珠海斗高栏港化工业纯水设备维护保养
公司名称	珠海市粤茂水处理设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏北二路1号粤茂科技C栋二层
联系电话	0756-8682651 13676046132

## 产品详情

公司提供纯水设备保养与维护知识

纯水设备主要是利用反渗透技术及离子交换技术制取纯水，纯水产水电导率在20us/cm 以下，纯水设备产水量最小为0.25 吨/小时，可达到500 吨/小时，甚至更大。

纯水设备日常保养维护常识

- 1.在纯水设备的日常维护工作中，定期的更换保安过滤器里的PP 滤芯是日常做的一件事情，PP 滤芯一般15 天左右更换一次。如果时间过长而没有更换PP 滤芯，将可能造成出水量小;影响后端供水量。
- 2.如果前处理过滤器是手动冲洗作业的，需要定期对前处理过滤器进行手动冲洗作业，一般石英砂过滤器2 天正反冲洗一次，活性炭过滤器3 天正反冲洗一次，软化树脂时间型的则根据设定时间进行再生作业。(如果前处理是全自动的话就不需要手动冲洗作业)。
- 3.纯水设备在制水工作时，需将运行数据记录在纯水设备点检表中，方便后续追踪问题的原因。
- 4.纯水设备正常工作中无需调节任何阀门，因为在初始阶段已经调节好各个阀门，人为调节阀门将可能导致设备出现故障。
- 5.纯水设备刚开始运行的过程中检查各个阀门及连接处是否有漏水，渗水现象，发现问题及时维修。

纯水设备常规保养常识

通过粤茂多年的纯水设备生产安装维护保养经验总结了一些关于设备保养的常识;

提供给大家参考：

- 1.保安过滤器里的PP 滤芯建议15 天左右更换一次(过滤精度有5 微米与1 微米两种规格)。
- 2.反渗透前处理过滤器(石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器)的滤料建议1 年左右更换一次。

3.RO 反渗透膜建议2 年左右更换一次(具体根据现场使用情况及维护情况而定)。

4.混床阴阳树脂一般是根据再生的使用时效及再生后的水质状况来判断是否需要更换，一般是再生越来越频繁及再生后水质比原来的水质相差比较大时建议更换。;具体情况还需要根据现场水质及使用情况来分析。

5.抛光混床树脂一般是使用8~10 个左右需要定期更换。抛光混床设备是保障\*\*\*终产水达到18 兆欧。