

10KV高压环网柜一进五出带外箱

产品名称	10KV高压环网柜一进五出带外箱
公司名称	乐清希创电气有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	品牌:豫立科技 型号:DFW-12 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62760566 18857729772

产品详情

10KV高压环网柜一进五出带外箱《电网公司十八项电网重大反事故措施》以及其他相关标准。

以及国际电工委员会标准IEC-76出版物要求。

以上标准所含的有关条文，通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订，使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准版本的可能性。

10KV高压环网柜一进五出带外箱技术条件及要求

- a) 具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由供方考虑。电缆分接箱应附有T型电缆接头。
- b) 箱体尺寸应考虑到在运行方式下的尺寸。
- c) 箱体采用冷轧钢板（ 2.0mm ）。箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形，防护等级IP54。
- d) 箱体和箱柜的内外表面平整、光洁，无锈蚀。
- e) 箱体具有良好的隔热性、通风性，防止箱体内部产生凝露现象；箱体顶盖的倾斜度大于 3° ，并装设有防雨的密封盖板和防雨檐。

f)箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂持久的防护层。金属构件也进行防锈处理和喷涂有防护层。外部螺栓具有防盗措施。

g)箱体底部设有密封式地板，可防止电缆沟内的潮气进入箱内；

h)箱体底部设有起吊用吊钩，方便运输。

i)接地部分

电缆分接箱的箱体应设专用接地体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小12mm的铜质螺栓。

j)分接箱的铭牌，至少应包括以下内容

制造厂名称和商标；型号（包括接线方案编号）、名称和出厂序号；使用参数（额定电压、额定电流、额定短路开断及关合电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流）；防护等级；

10KV高压环网柜一进五出带外箱用途

广泛使用于：城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10kV电缆配网系统中环网联接配电网，是城网改造的理想设备。

订货须知

请注明所选用电缆分支箱的型号、进出线数目、备用回路数量、电缆的标称截面；

保护装置要求：如无要求则按本公司标准供给；

箱体外壳要求及外壳颜色：如无要求则按本公司标准供给。