

10kv紫铜线 35kv环氧树脂接地棒厂家供应

产品名称	10kv紫铜线 35kv环氧树脂接地棒厂家供应
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:金能 型号:JN-ZGM 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

10kv紫铜线 35kv环氧树脂接地棒厂家供应

质量问题90天退换货，牛掰！

上市公司产品自主研发，正品！

高效团队全程关怀跟踪，负责！

国家标准严格遵守执行，安全！

河北金能电力科技股份有限公司

24小时服务热线17736011560

QQ 2487418561 联系人：赵光明

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌
- 4、窨井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井（检查井）防坠网

- 5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服
- 6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套
- 7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲
- 8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

- 1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。
- 2、保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。
- 3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%
- 4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质量问题的，本公司承担一切责任。

接地线：1.国标国际保电阻，有第三方检测报告2.有好多厂家是铜包钢的，那种的话线比较硬，导电性比较弱。我家线是纯铜的，pvc套管，导电性能强，3.保证线是满方的，不会偷工减料。有的厂家为了减少成本偷工减料达不到平方标准，那种产品检测是达不了标的，接地线本身是保护人身安全的東西，如果达不到导电效果就会失去他本身的意义。4.我们有检测报告，在网上可以查到的。

短路接地线安装使用注意事项

- 1、装设短路接地线应由2人进行，其中1人操作，1人监护。操作人员要使用绝缘棒，戴绝缘手套，人体不得触及接地线，监护人员应离接地极有一定的距离。
- 2、装设时，应先用验电器验证检修线路和设备确实无电，并经工作负责人许可后才能装设。
- 3、接地线应与带电线路和设备有一定的安全距离，以防摆动触及带电线路和设备。
- 4、检修线路和设备的两端，有可能对检修设备和线路突然送电的各方及停电设备产生感应电的部分均要装接地线。
- 5、接地线作用是保护工作人员在工作地点不受突然来电的伤害，因此若待检修部分分为几个在电气上不相连的部分时，应分别验电和接地。
- 6、接地部分与待检修线路和设备之间，不得接有开关设备或熔断器。

- 7、装接地线时，应先装接地端后接导体端；对同杆塔多层电力线路检修时，应先装低压后装高压，拆时与此相反。
- 8、接地线与接地网的接头必须用螺母压紧，接触良好。接地连接处导体如果有油漆应刮净后再接。严禁用缠绕方法进行接地或短路。
- 9、装拆的接地线应与操作票上注明的确切地点和编号一致。
- 10、禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如须变更，应由工作负责人征得工作票签发人同意
- 11、接地线一经装设，只有经过调度或工作负责人的许可才能拆除。接地线一旦拆除便认为该检修设备和线路带电，禁止再进行工作。