

UV光解除臭设备厂家

产品名称	UV光解除臭设备厂家
公司名称	宜兴市豪漂环保设备有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号
联系电话	0510-87822760 15061599793

产品详情

4：高温、潮湿导致空气绝缘性能下降，紫外线电离速度、能力提高，可能出现热击穿。 5：空气能见度下降，影响光通量，将导致处理效率下降 6：紫外线光管表面结垢，将直接导致净化效率。 7：镇流器、灯架配置若干冷却风机，风机必须良好工作，否则直接影响紫外线灯寿命。 四：过滤装置根据（三）4、5、6的要求，过滤材料采用活性炭纤维，厚度2mm，过滤装置应该根据运行的实际情况，制订清洗时间表，定期清洗，2-3个月后，采用开水浸洗，一般使用寿命1年。长期使用可能导致抽屉结构锁紧，请仔细操作。 五：电器须知 1：大风、雷电、高热等恶劣天气，务必停止设备运行。高热天气在设备停止运行时，请保持冷却风机运行正常。 2：设备出厂，电线采取悬空处理，运行时检查是否符合要求。 3：设备较好在210-230V电压中运行，低于210V，长期使用将影响寿命；高压230V，将直接烧毁紫外线灯。 4：电器控制系统分别装配在设备的两侧上部和底部控制箱内，开启前请检查上部断路器是否闭合。 5：底部控制箱内部左上方:设置总线断路器， 6：内部门板装配单元“运行”“停止”按钮， 7：控制电器出厂已经设置，

UV光解废气处理设备定期维护和保养是不可或缺的重要因素,实践表明,超过95%的不当造成的产品故障

维修和维护。速度。根据您的使用环境为您提供合理的定期维护和保持较好的解决方案,通过我们的高级维修工程师培训和指导,确保安全高效运行。此外,您可以委托我公司专业维修和维护,我们有专业的售后服务队伍门和你签署了维修合同。清洁人员将认真做机器的维修记录,容易理解的操作这台机器。通过这些预防性维护措施可以避免额外的开支。等离子UV光解除臭设备使用检修说明UV光解净化器内部结构组成材质及使用安全要求:1、光氧净化设备处理室与电源控制系统及电源连接部分严格分离,所有需连接部分抗高温,防腐蚀电线和橡胶进行密封处理,不容许任何带电部分与废气接触,电路部分设置多重过压、过流、短路保护,保证电器部件即使发生瞬间漏电短路情况,也不会引燃爆光解室内易爆气体。2、UV光管全部用耐高温特殊材质结晶管套(安全、防碎、99%的穿透性、100%的防止灯管内的物质溢出)。3、所有高能C波光管均采用独立专用电源模块供电,该电源模块具备过压、过流、短路、超高温等保护功能,高能C波光管一有异常,电源模块即停止该光管的运行并发出警示。4、本设备内部结构精密,非本公司专业维护人员不得随意打开设备,一面造成人为原因导致设备的损坏。5、设备在运行过程中,会瞬间产生大量的强刺激性UV光线,严禁人员眼睛或皮肤直接暴露在光源中,需在有安全防护措施的情况下观察为了更好地进行废气处理工程项目,对于其中涉及问题有很多,其中很重要则是技术和工艺选择,对于这种工作来说,所设计的设计问题则是整个处理工作中不能缺少的,下面来看看技术应该要达到什么标准来进行的:技术应该符合先进性的废气处理设备:进行废气处理工程,如何将废气转换为有用的或者可回收的,那么在这个过程中自然是技术起到作用,若是技术不够先进,那么无法真正达到人们想要的,那么工程也无法正常进行下去的。等离子UV光解除臭设备使用检修说明维护保养一些使用等离子光解有机废气除臭净化器的客户会问道如何保养和维护设备,确实这类设备价格比较高,如果能维护保养好能多使用好几年呢,所以关于保养和维护的问题也就变得比较重要了,那么,就由午阳环保为您说一下这些疑问吧。靠前,必须认真执行各项规章制度除了严格遵守上述规程外,还应有一套适合自己实际情况的运行管理制度,如岗位责任制度,交接班制度,检测制度,设备维护、检修制度,健康检查制度,质量检验制度和经济核算制度等。第二,一定要严格遵守废气处理工艺技术规程、安全规程和岗位操作规程,这些规程是组织生产与进行操作的基本法规,是从生产和科研实践中总结出来的规律性的东西。严格遵守这些法规是日常运行中较重要的一条原则。第三,务必要强调各工种的

相互配合，生产中往往因废气处理设备辅助工作发生错误而影响生产的正常运行，如分析的错误将引起加料量和物料成分的改变；仪表的指示错误会欺骗操作人员，使得实际操作条件大大偏离工艺规程的要求。电器故障和设备故障也会引起生产的不正常。