

# TCZGF-A60KV2-3mA直流高压发生器

产品名称	TCZGF-A60KV2-3mA直流高压发生器
公司名称	扬州同创电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	同创:同创电气 60KV2-3mA:22-3mA 扬州:宝应
公司地址	宝应县柳堡创业路
联系电话	4009905518 15301441498

## 产品详情

TCZGF-A60KV2-3mA直流高压发生器概述：

TCZGF-A60KV2-3mA直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。

TCZGF-A60KV2-3mA直流高压发生器特点：

1. 全量程平滑调压。电压测量精度：1.0%（满度） $\pm 2$ 个字，波纹系数：0.5%。2. 0.75UDC/1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器测试，精度1%。3. 起始电压零位保护。4. 过压保护采用拨码设置。5. 额定电流保护。6. 工作方式：间断使用：额定负载30分钟。1.1倍额定电压使用：10分钟。7. 倍压筒特点：采用专业的高压绝缘技术防震防潮，增加了倍压筒的使用寿命。8. 工作温度：温度：-10 ~ +40。9. 海拔高度：无限制。10. 相对湿度：不大于85%（无凝露）。11. 微安表精度：0.5%。更多产品详情咨询：扬州同创电气有限公司，服务热线：0514-88752880/18951440318。

TCZGF-A60KV2-3mA直流高压发生器产品参数：

规格/技术参数	60/2	120/3	200/2/5	300/3/5
输出电压(kV)	60	120	200	300
输出电流(mA)	2	3	2/5	3/5
输出功率(W)	120	360	400/1000	900/1500
充电电流(mA)	2	3	2/5	3/5
控制箱重(kg)	11.6	13	13	13
倍压筒重(kg)	2.3	3.2	8	10
倍压筒规(mm)	90	90	110	110
	340	470	910	1200
电压测量误差	1%(满度) $\pm 1$ 个字			

电流测量误差 1%(满度) ± 1个字  
过压整定误差 过压保护采用拨码设置，一目了然（精度 1.0%）  
0.75切换误差 高精度0.75UDC-1mA单触按钮（精度 1.0%）

最适合氧化锌避雷器试验

波纹系数 0.5%  
工作方式 间断使用：额定负载30分钟

1.1倍额定电压使用：10分钟

工作环境

温度：-10 ~ +40  
相对湿度：室温为25 时不大于85%（无凝露）

带电容负荷

海拔高度：1500米以下

结构特点

被试品电容量无限制

电气绝缘倍压筒

空气绝缘、无泄漏之虑