

厂家直销CJX2-0910交流接触器

产品名称	厂家直销CJX2-0910交流接触器
公司名称	乐清市迦睦电气科技有限公司
价格	15.00/只
规格参数	品牌:迦睦电气 型号:CJX2-0910 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61806030 13868439303

产品详情

厂家直销CJX2-0910交流接触器

CJX2(系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。

注意事项编辑

- 1.周围空气温度为: $-5 \sim +40$, 24小时内其平均值不超过 $+35$;
- 2.海拔:不超过2000m;
- 3.大气条件:在 $+40$ 时大气相对湿度不超过50%,在较低温度下可以比较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过 $+25$, 该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露;
- 4.污染等级:3级;
- 5.安装类别: 类;
- 6.安装条件:安装面与垂直面倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$;
- 7.冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
- 8.安装方式:接触器除用螺钉安装外,还可用35mm,型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装;

结构特征编辑

- 1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；
- 2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。

安装维护编辑

- 1.安装前应检查有关的技术数据。
- 2.安装时，应该按规定条件安装，符合人的视觉习惯。
- 3.对有金属安装底板的接触器要妥善接地。
- 4.接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用。
- 5.使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。
- 6.使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。

型号品牌编辑

截止到2013年市面上的主流型号有：

CJX2-0910 CJX2-0901 CJX2-1210 CJX2-1201

CJX2-1810 CJX2-1801 CJX2-2501 CJX2-2510

CJX2-3201 CJX2-3210 CJX2-4011 CJX2-5011

CJX2-6511 CJX2-8011 CJX2-9511

知名品牌包括：正泰，德力西，上海人民电器，长城等

使用接法编辑

一:一般三相接触器一共有8个点，三路输入，三路输出，还有是控制点两个。输出和输入是对应的，很容易能看出来。如果要加自锁的话，则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。

二:首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上，产生电磁场。加电吸合，断电后接触点就断开。知道原理后，你应该弄清楚外加电源的接点，也就是线圈的两个接点，一般在接触器的下部，并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部，一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少（220V或380V），一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制，根据原理理一下线路就可以了。

当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,

动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源