

暖气热量表热能表测量计量Q11F锻压黄铜测温球阀

产品名称	暖气热量表热能表测量计量Q11F锻压黄铜测温球阀
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

产品详情

黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

产品名称：锻压黄铜测温球阀系列技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：水、油、汽；3、工作温度：-20 t 120；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228 标准；6、阀门材质：优质黄铜

球阀维修注意事项：1、球阀在关闭状态下，阀体内部依旧存在受压流体2、维修前，解除管线压力并使球阀处于打开位置维修前，断开电源或气源3、维修前，将执行机构与支架脱离4、必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作5、分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面，特别是非金属零件，取出O型圈时宜使用专用工具6、装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧7、清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质（例如燃气）等均相容。工作介质为燃气时，可用(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗8、分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布（为避免纤维脱落粘附在零件上）擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等9、非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡10、清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后（可用未浸清洗剂的绸布擦）进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染11、新零件在装配前也需清洗干净12、使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时，可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂13、装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂（规定使用的除外）灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V

信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009