

城市安装消防泵，恒压切线泵，厂家供应水泵

产品名称	城市安装消防泵，恒压切线泵，厂家供应水泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2165.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量15L/S XBD3.9/15-65L:扬程39米 上海:功率11KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

城市安装消防泵，恒压切线泵，厂家供应水泵

普通消防泵

工况1：在吸深1m时，应满足额定流量（ Q_n ）和额定压力（ P_n ）要求，同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。

工况2：在吸深1m时，流量为1.5 Q_n ，工作压力不应小于0.65 P_n 。

工作压力不得超过1.4 P_n 。

(2) 深井、潜水消防泵

工况1：在吸深0m时，应满足额定流量（ Q_n ）和额定压力（ P_n ）要求，同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。

工况2：在吸深0m时，流量为 $1.5 Q_n$ ，工作压力不应小于 $0.65 P_n$ 。

工作压力不得超过 $1.4 P_n$ 。

2)、结构要求、抗腐蚀性能、机械性能、连续运转等性能的检测应符合GB6245-2006标准要求。

3)、泵组所采用的泵均应经过定型鉴定和型式检验并符合有关标准。所选用的原动机均应经过定型鉴定并符合有关标准。发动机应有良好的常温启动性能，应保证5s内顺利启动。引上水后20s内，应能使消防泵达到额定工况。

4)、水泵叶轮转动灵活，无卡阻现象。

5)、设计人员应根据工程项目中消防泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防泵类型。

6)、消防泵的流量和压力应根据所服务建筑物(或工厂厂区、居住小区)、堆场、储罐等对消防水量和水压的要求经计算确定。消防水泵应满足消防用水水压和流量要求。水泵的流量、扬程不低于设计要求值,也不低于性能曲线给定值。

7)、临时高压消防给水系统的消防水泵应采用一备一用,或多用一备。备用消防泵的工作能力不应小于其中一台消防工作泵。多用一备时,应考虑多台消防泵并联工作时,对系统流量和压力的影响。

8)、选择消防水泵时,其流量~压力($Q \sim P$)特性曲线应平坦无驼峰。有条件时可选用切线泵或泵阀(减压稳压阀)一体化的水泵机组。