LEOCH理士蓄电池FT12-100狭长系列

产品名称	LEOCH理士蓄电池FT12-100狭长系列
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:理士 型号:FT12-100 规格:12V100AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

理士蓄电池FT系列 细长型前端子蓄电池 电压规模: 6V, 12V 容量规模: 从 50Ah 到 200Ah 浮充规划寿数: 12年 @ 20 ° C/68 ° F 理士蓄电池在运用过程中，外壳尘埃或脏物质进入电池内部，使电解液中呈现杂质，然后影响蓄电池浮充电时的充电电压，加快了电池自放电现象的呈现。电池在长期运用的过程中，各功用会有所下降，安全阀的敞开与封闭力度很难再与新电池比较，开阀与闭阀压力存在差异，因而导致电池失水严峻，导致理士蓄电池容量功用下降。 简介 FT系列 (前置端子)
是专为电信运用规划,浮充寿数达12年. 选用了加厚3D曲面极板和特别铅膏配方以及最新的AGM隔板技能。功用安稳、一致性好,适用于野外电信场合和其他后备电源运用.
细长结构和前置端子规划使其易于装置、保护,尺度完美兼容19 ′ /23 ′ 规范柜/架.
理士蓄电池正确的储存运用： 理士蓄电池自放电指的是电池在不运用或在储存间,呈现容量下降的现象.也就是说的蓄电池在无任何负载时,由于自放电使容量丢失。蓄电池的自放电首要呈现在负极,由于负极活性物质中多为比较生动的金属粉末,冲在溶液中比氢的电势负,容易发作置换氢气的反响.假如在极板上存在比电势低的金属杂质.这些杂质在极板活性物质中形成了微小的腐蚀电池,引起负极金属自容,并伴有氢气板出,然后使容量减少。自放电的严峻程度将直接影响电池质量.一般用自放电率来表明其公式为:自放电率=Ca-Cb/CaT×100%其间,Ca为电池初始容量,Cb为放置后冠军电池容量,T为放置时刻.值得阐明的是,当自放电率为负值时,阐明储存时刻不长,理士蓄电池处于容量增长期。 特性和长处 浮充规划寿数12年 运用温度规模: -15 ° C ~ 55 ° C 高锡加厚3D曲面极板规划 完美兼容 19 ” 和23 ” ETSI 电池柜/架
特别铅膏配方和胶体电解液提高了充电接受能力 自放电速率低 深放电康复功用好 正极板腐蚀 由于电池失水，形成电解液比重增高，过强的电解液酸性加重正极板腐蚀，使正极板孔隙率增高，电解液相对变少，极板活性物质变少，电池容量变低。避免极板腐蚀必须留意避免电池失水现象发作。 1.4热失控 热失控是指蓄电池在恒压充电时，充电电流和电池温度发作一种累积性的增强作用，并逐渐损坏蓄电池。形成热失控的根本原因是： 一般富液型铅酸蓄电池由于在正负极板间充满了液体，无空隙，所以在充电过程中正极发生的氧气不能到达负极，然后负极未去极化，较易发生氢气，伴随氧气逸出电池。 由于不能通过失水的方法发出热量，VRLAB电池过充电过程中发生的热量多于富液型铅酸蓄电池。较易发作热失控。 结构特性 正极板:4.2mm厚3D曲面板栅,高锡合金 负极板:均衡的铅钙合金负极板 隔板 : 增强型AGM 电解液: 高纯稀硫酸 蓄电池外壳 : ABS 极柱密封 : 双重环氧密封 安全阀 : 集成防爆/滤酸功用高活络安全阀

浮充电压应合理挑选。浮充电压是蓄电池长期运用的充电电压，是影响电池寿数至关重要的要素。一般

情况下，浮充电压定为2.23V/单体（25°C）比较适宜。假如不按此浮充规模作业，而是选用2.35V／单体（25°C），则接连充电4个月就会呈现热失控；或许采2.30V/单体（25°C），接连充电6~8个月就会呈现热失控；要是选用2.28V/单体（25°C），则接连12~18个月就会呈现严峻的容量下降，进而导致热失控。热失控的直接结果是蓄电池的外壳鼓包、漏气，电池容量下降，最终失效。

产品规格表

电池型号 Battery Model 额外电压 Voltage (V)额外容量 Nominal Capacity (AH)
外形尺度 Dimension
(mm) 端子方法
Terminal20HR10HR5HR3HR1HR长宽高总高1.80V/Cell1.80V/Cell1.75V/Cell1.75V/Cell1.67V/CellLengthWidthHeightT
1210610088.078.966.4508±3110±2238.5±2238.5T13FT12-1251213312511098.683.0550±3110±2287±2287T6FT12-150
50±3110±2287±2287T6FT12-18012180170150134113560±3126±2280±2280T13

库存情况： 有货当日出货

付出方法： 对公/私银行电汇，付出宝（引荐）

配送方法：汽运物流