

# 诊所玻璃钢废水处理设备

产品名称	诊所玻璃钢废水处理设备
公司名称	山东浩润水处理有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	品牌:浩润 型号:HR 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市寿光市纪台镇张家楼子村东首
联系电话	15153622972

## 产品详情

### 诊所玻璃钢废水处理设备

液流有回流的推流式。初次沉淀后的废水与二沉池回流的活性污泥混合后进入曝气池，大约曝气6小时，进水与回流污泥通过扩散曝气或机械曝气作用进行混合。流动过程中，有机物经过吸附、絮凝和氧化作用等作用被去除。

联系方式：孙经理

电话：15153622972（微X同号）

山东浩润是行内专业的污水处理设备厂家，对于设备的生产安装调试都有了丰富的经验，型号齐全，颜色形状多样，配合您场地的需求，我们常年与直达物流公司合作，与净源环保合作，设备到达及时，运输中包装完好无损，净源环保期待与您合作！

地理式一体化污水处理设备是医院、学校、工厂、变电站、农村、社区、风景区、光伏电站，水利建设项目等地的专用设备，用于处理各类生活、医院污水，出水打过国家规定标准。

### 医疗污水处理设备常规检查

#### 1)、粗、细格栅除污机

##### (a)、维护管理

a) 定时清除格栅所截栅渣。加强汛期巡视，增加除污次数，保证水流畅通。

b) 格栅除污机工作时，监视设备的运转情况，发现故障应立即停车检修。

c) 格栅前遇到大块杂物及漂浮物，及时清捞，以防损坏除污机部件。

d) 每次除污机维护、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生，保持干净。

#### (b)、安全操作

a) 除污机、螺旋输送机、压渣机保养、检修后，检查设备是否具备开机条件。

b) 除污机、螺旋输送机、压渣机被硬物卡住或垃圾缠绕时，必须停机后进行处理。

c) 检修除污机或人工清捞栅渣时注意安全，并有有效的监护。

#### (c)、维护保养

a) 保持除污机及其周围清洁。

b) 细格栅每天清理后墙板，集渣口纤维性垃圾一次。

c) 发现除污机的传动链瓣有断裂现象等，立即更换。

d) 除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。

### 诊所玻璃钢废水处理设备

#### 进水区、出水区设备

##### (a)、设备管理

a) 必须严格执行巡视检查制度，并符合下列规定：

注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。

轴承温升不得超过环境温度35℃，较高温度不得超过75℃。

机械填料压盖处不得有发热异常情况，定期检查油脂泵或自动加油装置的工作情况，以水润滑的填料，滴水不成线。

潜水泵机组不得有异常噪音或震动。

集水池水位保持正常，检修时不得利用水泵在较低工作水位以下运行水泵，抽排剩水。

(b)提升泵站的设备应保持良好状态。

b) 保持泵站的清洁卫生，各种使用工具摆放整齐。及时清除泵体、闸阀、管道的堵塞物。池内漂浮物及时打捞，防止吸入泵体引起堵塞。

c) 泵房的集水池一般每年至少清理一次，同时进行相关设备检修。

d) 对软启动器及其他附属设备的管理等可按变配电站内容执行。

## (b)、安全操作

- a) 当泵房突然断电或设备发生重大事故时，及时处理，并及时向污水厂主管部门报告，不得擅自接通电源或修理设备。
- b) 清理泵房集水池时，特别注意防中毒，事先制定操作方案，开具下井作业工作票，并符合相应规程。
- c) 维护、检修人员在水泵开启至运行稳定后，交付运行人员并确认后方可离开。
- d) 严禁频繁启动水泵，每小时启动不得超过3次。
- e) 泵运行中发现下列情况时，立即停机。

控制信号突然异常或中断。

突然发生异常声响及振动。

油室轴承温度过高。

压力表、电流表的显示值过高或过低。

机房管线、阀门发生大量漏水。

电机发生严重故障。

## (c)、维护保养

- a) 每半年检查、调整、更换水泵机械密封、润滑油一次。
  - b) 定期检修集水池浮球液位计及转换装置。
- (d)、技术指标 有备用设备时，工作设备的完好率达到100%；泵房设备的综合完好率应达到95%以上。