

# 智能IC卡冷、热水表 智能IC卡水表

产品名称	智能IC卡冷、热水表 智能IC卡水表
公司名称	乐清市柳川仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:智能IC卡水表 品牌:上海哈仪 型号:DN15
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市柳市镇长道坦村红星二路
联系电话	86 577 62758100 13506677844

## 产品详情

类型	智能IC卡水表	品牌	上海哈仪
型号	DN15	准确度等级	B
参比电压	大于3.3 (V)	显示方式	液晶
频率	50 (Hz)	装箱数	50

### 技术参数：

参比电压：> 3.3v

等级指数：b

脉冲常数：0.1或1吨

储存温度：-20 ~70

工作电流：50ma (电机工作)

< ua (休眠状态)

### 使用说明：

供水部门会发给用户一张初始化卡，其内部的表号与安装的水表基表的表号一致。用户将初始化卡插内ic卡水表中，完成卡工作及加密卡密码的工作，初始化卡转为用户购水卡。之后即可进行日常售水收费。

操作步骤如下：

1. 软件写卡完毕后，用户插卡，芯片面朝下。
2. 显示剩余水量。
3. 显示累计已用水量，显示完后拔出ic卡。
4. 当显示阀门自动关闭时，请插卡开阀，此时应及时到购水处购水。
5. 水后请插卡。

#### 安装环境要求及注意事项：

1. 在安装时，必须留有较大空间方便用户插卡、观察表内水量和厂家维修。
2. 流体水温：冷水表（常温）、热水表（0 ~+95 ）。。
3. 环境温度：0 ~+40 ，相对湿度：< 93%，避免在恶劣环境中使用。
4. 新装管道清除管道石子、泥沙等杂物后再装水表，以防止水表不必要的损坏或发生故障。
5. ic卡水表应水平安装，表壳箭头方向与管道内水流方向一致。
6. ic卡水表应防止水浸、雨淋、暴晒和冰冻，冰冻期间应采用防冻措施。
7. 管道内水质应符合国家饮用水标准，如管道内水质较差，特别是含有石子、沙子等杂质时，水表前必须安装过滤器，过滤器要经常检查清洗及时清除积存杂物。