# JDZ10-10A,JDZ10-10A电压互感器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | JDZ10-10A,JDZ10-10A电压互感器 |
| 公司名称 | 乐清南诺电力设备有限公司 |
| 价格 | 850.00/台 |
| 规格参数 | 产品名称:JDZ10-10A电压互感器<br>型号:JDZ10-10A<br>精度:0.5,0.5s,0.2,0.2s |
| 公司地址 | 浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号 |
| 联系电话 | 0577-57126454 13372330020 |

# 产品详情

概述JDZ10-10电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品。JDZ10-10电压互感器使用时单台或二台一组，JDZ10-3、JDZ10-6、JDZ10-10 二台一组时为V/V连接，JDZF10-3、6、10二台一组时为V/V/V连接。分别适用于额定频率50Hz或 60Hz,额定电压为3KV, 6KV, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。
本产品符合IEC186及GB1207-1997《电压互感器》标准.

结构简介JDZ10-10电压互感器为全封闭，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间 所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受 潮．一次绕组引出线端子的标志为A, N;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标 注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。技术参数1.产品标准：GB1207-1997《电压互感器》2.负载功率因数：COSφ=0.8(滞后)3.产品表面爬电比距满足II级污秽等级使用环境1．海拔高度不超过30003米;2.周围环境温度不高于+40'C，不低于-5'C；3.周围空气的相对湿度不大于65%（20'C）；4.满足II级污秽等级；5.安装场所无腐蚀性的气体6.额定绝缘水平：JDZ10-6型7.2/32/60kV 、JDZ10-10型12/42/75kV

| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 极限输出 (VA) | 额定绝 (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| JDZ10-3Q | 3/0.1 | 0.20.51 | 153060 | 300 | 3.6/25 |
| JDZ10-6Q | 6/0.1 | | | | 7.2/32 |
| JDZ10-10Q | 10/0.1 10/0.22 | | | | 12/42 |

# JDZ10-3,JDZ10-6,JDZF10-10,JDZ10-10电压互感器接线图，技术参数，外形尺寸如下图

产品名称：JDZ10-3,JDZ10-6,JDZF10-10,JDZ10-10电压互感器

型号：JDZ10-10

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDZ10-3,JDZ10-6,JDZF10-10,JDZ10-10电压互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询0577-57126454，我们有专业人士为您选型。
另外可根据客户需求，订制非标产品。本文地址：http://www.wzdlsb.com/JDZ10-10.html