

6、含辅助区的场地最小标准尺寸为24m * 19m = 456平米。

7、场地边缘设高30cm宽20 ~ 50cm的挡球墙，内墙立面须粘贴人造草坪或其他弹性材料，以防止球撞击到墙上对球产生的损坏。

8、球门与终点柱。场地内设三个球门，一个终点柱。球门是由直径1cm的圆形金属物做成，高20cm（从地面之上算起）宽22cm。终点柱是由直径2cm的圆形平顶金属物制成，高20cm（从地面之上算起），牢固钉入底下。

二、门球场人造草坪安装：

1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草坪面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区 5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。

2、基础应具有一定的强度和稳定性。

3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm × 6000mm左右切块为好。

4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。

5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。

6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。

7、基础保养期为2-3周。