

阀控一体户用超声波热量表智能IC卡供暖计费表厂家

产品名称	阀控一体户用超声波热量表智能IC卡供暖计费表厂家
公司名称	江苏兄弟仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86807660 15190704923

产品详情

功能特点：

- 1.剩余热量低时报警。
- 2.专用加密算法，保密性好。
- 3.一户一卡，并可配套为一卡通系统。

显示内容：

- 1、短按按钮时将显示主显示菜单内容，在累积热量长按按钮3秒钟后，显示历史查询界面。
- 2、主显示菜单：剩余热量（kWh）、累计热量（kWh）、新购热量（kWh）、累计流量（m³）、瞬时流量（m³/h）、功率（kW）、进水温度（ ）、回水温度（ ）、进回水温差（ ）、当前日期、累计运行时间（h）、出厂编号等12种显示内容。
- 3、故障报警菜单：电池单独供电时电量不足提示缺电。

安装使用及注意事项：

- 1、热表适用型号是依据系统流量而不是系统管径来决定,应该按照常用流量大小来决定热表的直径与型号。

- 2、采暖水质应符合有关规定；按照采暖分户计量设计要求，在热表进水口前必须安装过滤器；过滤器必须定期进行清洗维护。
- 3、热表必须水平方向安装或者竖直方向安装，且热表标识箭头方向（包括过滤器）必须与暖通管道水流方向一致；不得使用回水管道进行供水，使水反流；垂直安装时水流流动方向必须向上。
- 4、热表安装前，必须清洗暖通管道；热表进出端应有足够长度直管道，进口前端直管道不应小于管径的10倍长度，出口前端直管道不应小于管径的5倍长度；安装于两条回水管线汇流处时，热表距接头（如T型接头）10倍管径的直管段要求，以保证两管线的水温能均匀混合。
- 5、热表进水端热水球阀仅允许全开与全闭两种状态，热表出水端热水球阀可进行流量调节。
- 6、热表计算器（显示器）不得被水浸泡。
- 7、热表属于计量器具，必须按照国家标准对热表进行定期检定，并在检定时更换电池。
- 8、为保温及防止计量系统被人为损坏，可装设热表表箱。如果安装在室外或楼梯走廊，禁止完全关闭管道阀门，避免因无热水流动而冻坏热表。
- 9、未经本公司许可，任何人不得私自拆卸维修热表，否则保修服务自行解除。