



洁净送风部分，一般选择FFU层流罩(FFU层流送风单元)

洁净棚的围护材料一般包括：防静电围帘，(防静电)亚克力板。

### 3.洁净棚净化级别的选择：

比较多的客户，会选用千级洁净棚，或万级洁净棚，少量客户会选用百级或万级。总之，洁净棚级别的选择在于客户对洁净度的需要而定，但因洁净棚比较密闭，如选择洁净棚级别比较低时，往往会带来部分副作用：冷量不足，员工在洁净棚内会感觉比较闷热，所以实际在和客户的沟通过程中，需要注意这点。

### 4.洁净棚与无尘车间的成本比较：

总体说，大部分客户会将洁净棚建在无尘室之内，但有的客户不想单独建无尘车间，在洁净棚不考虑空调系统及风淋室、传递窗等净化设备的情况下，洁净棚的成本约是无尘车间造价的40%~60%，这取决于客户对洁净棚材料的选择，以及洁净棚的大小。需要洁净的区域越大，洁净棚与无尘车间的成本相比差别会越小。

### 5.洁净棚的优势：

A.施工速度快，安装方便

B.成本较低，维护方便

C.容易控制，FFU每台自带风机；

### 6.洁净棚的缺点：

A.因大量使用FFU风机过滤单元，因此洁净棚的噪音可能会比较大；

B.FFU自带风机，风机多，维护频率高；

C.因空间送风原因，洁净棚内往往会感觉闷热；