HBTK-1000DQ电气火灾探测器 深圳贝思特

产品名称	HBTK-1000DQ电气火灾探测器 深圳贝思特
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	385.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:HBTK-1000DQ 产品名称:电气火灾探测器
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

产品介绍

贝思特生产的HBTK-1000DQ电气火灾探测器集过电流、剩余电流、温度的检测、预警、报警、消防联动及通讯等多种功能于一体，且具有智能化分析能力的新型防火设备。当供电设备发生电气事故时，探测控制器能发出报警声及时提醒工作人员检查故障，排除可能发生的电气隐患，防止事故发生。

使用说明：

1、接线时，应严格按照提示要求进行。不要将220VAC强电接入总线接口，否则会损坏电气火灾监控探测器。

2、安装塑壳断路器时，应按要求，在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。

3、安装时，必须严格区分N线和PE线，相线与中性线应同时穿过电气火灾监控探测器的剩余电流互感器。通过电气火灾监控探测器的剩余电流互感器的N线，不得作为PE线，不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入电气火灾监控保护装置。

4、电气火灾监控系统纳入配电系统施工单位施工时，双方应充分沟通，协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控系统时，在配电柜（箱）订货时，应向厂家索取产品外形尺寸、开孔尺寸，以便于计算安装位置。

5、电气火灾监控系统的剩余电流互感器在配电柜（箱）内安装，要特别注意施工安全，要在断电情况下施工，并注意强弱电分开走线，特别注意防止接错线或搭线，造成强电串入电气火灾报警系统的总线制四芯线中，烧毁整个电气火灾报警系统。

6、改造工程一般应将电气火灾监控探测器置于塑壳断路器下端出线处，当安装不便时，可考虑安装于塑

壳断路器的入线端。

7、施工单位应配备移动式（手持便携式）电气火灾监控检测仪，并在调试时先进行配电系统电气火灾监控的检测，及时排除电气火灾监控异常情况，并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求，设定合适的剩余电流报警阀值，通常报警设定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。

8、所有电气火灾监控探测器，通过总线以并联方式连接到控制中心的电气火灾监控设备上，电气火灾监控设备通过网络接口连接到EI系列消防控制室图形显示装置，可以实现“ 遥调、遥测、遥控、遥讯 ”。

备注：此探测器需与监控主机和温度探头组成一整套方能使用！

深圳贝思特

贝思特位于被喻为世界经济发展奇迹的深圳，10多年来我们依托深圳国际电子采购中心的巨大资源优势，借助经济特区的人才储备优势 从事智能仪表的研发及生产。对劣质的电气火灾探测器说不，对偷工省料说不，对以次充好说不，对欺瞒客户说不，对虚高价格说不！贝思最值得信赖！

贝思特HBTK-1000DQ电气火灾探测器
精湛的工艺！可靠的质量！！实惠的价格！！！完美的售后！！！！

在现代城市家庭里，许多人因不懂家庭安全常识引起火灾事故，使好端端的幸福家庭转眼间毁于一旦,有的导致家破人亡,而且一旦发生居民家庭火灾,处置不当、报警迟缓,是造 员所以说,人们应该积极了解家庭火灾的主要起因,掌握防止发生火灾的知识和万一发生火灾时保护自己的方法,及时消除。英国每年发生50000起以上的严重家庭火灾，其中大部分火灾造
员伤亡和重大的家庭财产损失，有的还连累左邻右舍，火灾损失更加惨重。在 火灾起因的时候，绝大多数发生火灾家庭的当事人说，以前总觉得火灾是人家的事情，与自己离得很远，没有想到这一次竟然会发生在自己的头上。家庭火灾的主要原因是麻痹大意，没有及时采取预防措施。在我国的一些大中城市，几乎每天都发生家庭火灾，所以防火是每个家庭必须时刻注意的问题。假如能根据您家的实际情况预先采取简单的防火措施，一些悲剧是完全可以避免的。消防部门的统计显示，在所有的火灾比例中，家庭火灾已经占到了全国火灾的30%左右。家庭起火的原因林林种种，可能在我们注意得到的地方，也可能就隐藏在我们根本就注意不到的地方。

深圳贝思特HBTK-1000DQ电气火灾探测器