

江苏列管式GLL5GLL10GLL15冷却器

产品名称	江苏列管式GLL5GLL10GLL15冷却器
公司名称	盐城大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:GLL20冷却器 规格:齐全 产地:盐城大丰
公司地址	盐城市大丰区大中工业园区兴业路56号
联系电话	15961951251

产品详情

江苏列管式GLL5GLL10GLL15冷却器

泰州GLL3冷却器价格，GLL冷却器厂家，GLL20冷却器图片

GLL列管式油冷却器换热管材质采用低肋翅片紫铜管，并采用横向折流板，纵向紊流板结构及机械胀管等先进制造工艺，因而具有结构新颖，体积小，重量轻，换热效果显著的优点。

主要用于低粘度液压和润滑系统，将工作油液冷却到规定的温度，广泛适用于化工，电力，冶金，矿山，轻工等行业的各种液压设备的冷却，是理想的冷却装置。

GLL型裸管冷却器性能参数：

- 1.介质粘度：N68
- 2.进油温度：50
- 3.进水温度：30
- 4.油降温度：8
- 5.压力损失：油侧 0.1Mpa水侧<0.05Mpa
- 6.油水流量比：1:1.5
- 7.热交换系数：230

使用须知：

启动前检查所有附件与仪表并查看各连接处是否紧密

拧下处于冷却器出油口外的螺塞，然后缓缓开启进油阀 拧开冷却器管路中排气阀，然后缓缓开启进水阀。水充满后，关闭进水阀和排气阀，水和油处于静止状态，经热交换后，温差逐渐减小。水温升高5-10后，打开冷却水和油的排出阀，再逐渐打开冷却水和油的进入阀，使冷却水和油处于流动状态。冷却器因故障或正常停止工作时，其操作步骤先关闭油和冷却水的进入阀，然后关闭油和冷却水的排出阀，再拧下排水，排油接口上的螺塞，排尽积于冷却器内的冷却水和油。

GLL列管式油冷却器清洗方法：

冷却器长期工作时，管壁表面逐渐积垢，热交换性能下降，以致不能保证冷却要求，此时必须停用清洗，清洗周期视水质情况而定，一般每5-10个月进行一次内部检查和清洗。

GLL列管式油冷却器水侧清洗：

用软管引洁净水高速冲洗前盖，后盖内壁和换热管内表面，同时用清洗通条进行洗刷，洗毕后用压缩空气吹干。