

ZSPP型末端试水装置

产品名称	ZSPP型末端试水装置
公司名称	福建省复兴消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 福建 南安市 福建省南安市美林街道溪口工业区
联系电话	86 0595 86271886 13960473213

产品详情

zspp型末端试水装置

额定工作压力：1.2mpa密封试验压力：2.4mpa公称直径：dn15-dn25进口螺纹：r1/2，r1

电磁阀启动电源：dc24v 3a适用场所：每个报警阀组控制的最不利点喷头处，都应设末端试水装置。