

质量好的热水深井泵-天津潜水热水深井泵

产品名称	质量好的热水深井泵-天津潜水热水深井泵
公司名称	天津市潜成思源供水设备有限公司
价格	55632.00/台
规格参数	流量:125立方 扬程:288米 电机功率:160kw
公司地址	天津市津南区小站工业区5号路南2号
联系电话	022-88819588 18020060882

产品详情

质量好的热水深井泵-天津潜水热水深井泵

天津潜成泵业集产品的研发、生产、销售于一体，专业生产大功率深井泵，高扬程热水泵，高扬程深井，温泉泵，潜水轴流泵，潜水排污泵等供水设备，以产品质量求生产，以双赢求长久。

深井泵的操作技术

- 1.深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源，泵房内设预润水箱，容量应满足一次启动所预润水量。
- 2.新装或经过大修的深井泵，应调整泵壳与叶轮的间隙，叶轮在运转中不得与壳体摩擦。
- 3.深井泵在运转前应将电机内腔注满蒸馏水或纯净水。
- 4.深井泵启动前，检查项目应符合下列要求：
 - 1) 底座基础螺栓已紧固；
 - 2) 轴向间隙符合要求，调节螺栓的保险螺母已装好；
 - 3) 填料压盖已旋紧并经过润滑；
 - 4) 电动机轴承已润滑；

5) 用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。

5. 深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。

6. 运转中，当发现基础周围有较大振动时，应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况；当磨损过多而漏水时，应更换新件。

7. 已吸、排过含有泥砂的深井泵，在停泵前，应用清水冲洗干净。

8. 停泵前，应先关闭出水阀，切断电源，锁好开关箱。冬季停用时，应放净泵中积水。

质量好的热水深井泵-天津潜水热水深井泵