

无锡英威腾变频器当地快速维修

产品名称	无锡英威腾变频器当地快速维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	5243.00/台
规格参数	英威腾维修:无锡英威腾变频器当地维修 无锡变频器维修:英威腾变频器维修 无锡英威腾变频器维修:无锡英威腾快速维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

无锡英威腾变频器当地维修，英威腾变频器维修，无锡英威腾快速维修接到一台送修的英威腾CHF100A 18.5KW的机器，打开机器，机器里面肮脏不堪，经过强力风机的猛吹，刷子的清理

只有，发现了开关管炸裂，无锡英威腾变频器当地快速维修3844B芯片牺牲，还有无数个贴片，光耦，TL 431都牺牲了，好在电路板损坏不严重，

75A IGBT模块幸存，看来还是很有修好的价值的

说干就干，拆除所有损坏的元件，清理PCB洗净，然后就用我的直流调压台慢慢加电压试开关电源

很幸运，当屏幕出现字符的时候，告诉我开关电源修复好了，测了一下5V 24V 正负15V各路电压都很OK

但是我仔细看了一下屏幕，居然显示P.OFF，一看就是电源已经关闭的意思，我琢磨着，这不开关电源

已经修复了么？怎么还提示这个？一看直流母线电压都有530V，检测电路也没毛病

我于是撤掉电压，等屏幕熄灭了，无锡英威腾变频器当地维修，英威腾变频器维修，无锡英威腾快速维修再次加电，这下发现了一些端倪

加电以后，没听见继电器那熟悉的声音，无锡英威腾变频器当地快速维修只见屏幕直接点亮，出现P.OFF，我开始还想难道是继电器控制电路

有问题？

我试着短接了一下PC1光耦，在板子右上角边缘，继电器吸合了，看来此电路没问题

那究竟是什么问题呢？

我再看了一下我加电压的位置，在图片上，黑线在N，红线P加在上面，就是模块的整流输出处，这个应该是没加错的

直流经过限流电阻，给电容充电，电压上升足够了，无锡英威腾变频器当地快速维修继电器吸合，也没毛病

后我终于反应过来，看到旁边的一个三相检测电路，无锡英威腾变频器当地维修，英威腾变频器维修，无锡英威腾快速维修突然恍然大悟，因为这个电路还没屏蔽掉，它没有检测到三相

电源，光耦就会输出信号给主板，主板就认为已经关闭电源（如果只有两路那就报缺相—）

对，一定是这样，无锡英威腾变频器当地维修，英威腾变频器维修，无锡英威腾快速维修我果断吧画圈处的光耦输出短接，再次上电，OK机器终于出现了熟悉的频率给定画面，加运行

顺利测驱动电压电流，至此机器修复完成

这个机器拆除模块以后要把三个A7840拆下，解除没有模块的报警！