

# FW19000T型火灾报警控制器琴台联动型

产品名称	FW19000T型火灾报警控制器琴台联动型
公司名称	广东省深圳市普哲斯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇白石厦工业园
联系电话	0755-27348356 13528476485

## 产品详情

### 详细说明

#### JB-QTZ2L-FW19000T型火灾报警控制器琴台（联动型）大型会展报警控制器

安装要求：· 设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.5m；至墙的距离不应小于3m；其后的维修距离不宜小于1m。· 设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。主

要技术指标：· 电源：交流电源（主电源）：额定工作电压 ~ 220V(175 ~ 245V)

· 使用环境：温度：0 ~ +42 相对湿度： 95%，不凝露

· 容量：回路数：16个 回路地址的最大用量：242点

· 外形尺寸（长\*宽\*高）：琴台式：1050\*1563\*1350mm

· 布线要求：485通讯线和报警总线最好使用双绞线RVS2\*1.0mm<sup>2</sup>或RVS2\*1.5mm<sup>2</sup>,当环境干扰较大时，485通讯线应考虑使用RVS2\*1.0mm<sup>2</sup>的双绞屏蔽线。绝对不可将485通讯线和电话线

与报警总线布在同一根多芯电缆中。盘装方式：用于机柜式控制器，或琴台式控制器。

主机容量：1回路,报警联动总数为242地址点。

已含设备：打印功能、24点总线联动操作盘、6点多线控制盘、控制器电源、DC24/10A联动电源。

须配设备：备用直流供电单元、机柜或琴台。

选配设备：根据工程实

际情况，可增加联动控制电源、备用直流供电单元、总线制操作盘及多线制控制盘