

## 6ra70直流调速报励磁故障、烧保险维修

产品名称	6ra70直流调速报励磁故障、烧保险维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:西门子直流调速器维修专家 6ra70维修:西门子直流调速器维修厂家 德国:当天修复西门子直流调速器各种故障
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

6ra70直流调速报励磁故障、烧保险维修、西门子直流调速器维修公司、西门子直流调速装置维修厂家、西门子直流调速器维修中心、苏州西门子直流调速器维修公司、江苏西门子直流调速装置售后维修、6ra70直流调速器坏维修、上门维修西门子直流调速器电话、西门子6ra70售后维修厂家、西门子6ra70直流调速配件销售, 6ra70电源板销售, 6ra70励磁板销售, 西门子6ra70直流调速cud1板销售。

上海雷煜自动化专业维修6RA7075西门子直流调速, 直流调速装置常见故障, 速度不稳, 不出力, 输出电压低, 烧可控硅, 无励磁电压, 烧保险, 无显示F031,F005,F068,F052, F004, FO11,F042等故障

6ra70直流调速报励磁故障、烧保险维修、

西门子6RA70直流调速型号;

单象限运行整流装置, 额定输入电压3AC400V

6RA7018-6DS22-0 30A

6RA7025-6DS22-0 60A

6RA7028-6DS22-0 90A

6RA7031-6DS22-0 125A

6RA7075-6DS22-0 210A

6RA7078-6DS22-0 280A

6RA7081-6DS22-0 400A

6RA7085-6DS22-0 600A

6RA7087-6DS22-0 850A

6RA7091-6DS22-0 1200A

6RA7093-6DS22-0 1600A

6RA7095-6DS22-0 2000A

单象限运行整流装置，额定输入电压3AC575V

6RA7025-6GS22-0 60A

6RA7031-6GS22-0 125A

6RA7075-6GS22-0 210A

6RA7081-6GS22-0 400A

6RA7085-6GS22-0 600A

6RA7087-6GS22-0 800A

6RA7090-6GS22-0 1000

6RA7093-6GS22-0 1600A

6RA7095-6GS22-0 2000A

单象限运行整流装置，额定输入电压3AC690V

6RA7086-6KS22-0 720A

6RA7088-6KS22-0 950A

6RA7093-4KS22-0 1500A

6RA7095-4KS22-0 1900A

单象限运行整流装置，额定输入电压3AC830V

6RA7088-6LS22-0 900A

6RA7093-6LS22-0 1500A

6RA7095-6LS22-0 1900A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC400

6RA7013-6DV62-0 15A

6RA7018-6DV62-0 30A

6RA7025-6DV62-0 60A

6RA7028-6DV62-0 90A

6RA7031-6DV62-0 125A

6RA7075-6DV62-0 210A

6RA7078-6DV62-0 280A

6RA7081-6DV62-0 400A

6RA7085-6DV62-0 600A

6RA7087-6DV62-0 850A

6RA7091-6DV62-0 1200A

6RA7093-6DV62-0 1600A

6RA7095-6DV62-0 2000A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC575V

6RA7025-6GV62-0 60A

6RA7031-6GV62-0 125A

6RA7075-6GV62-0 210A

6RA7081-6GV62-0 400A

6RA7085-6GV62-0 600A

6RA7087-6GV62-0 850A

6RA7090-6GV62-0 1100A

6RA7093-6GV62-0 1600A

6RA7095-6GV62-0 2000A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC690V

6RA7086-6KV62-0 760A

6RA7090-6KV62-0 1000A

6RA7093-6KV62-0 1500A

6RA7095-6KV62-0 2000A

四象限运行整流装置，额定输入电压3AC830V

6RA7088-6LV62-0 950A

6RA7093-6LV62-0 1500A

6RA7095-6LV62-0 2000A

6ra70直流调速报励磁故障、烧保险维修、

西门子直流调速器故障分析：

### 1、电枢电源中的相电压故障

故障现象：装置不能起动，故障号F004

可能的故障原因：（1）电枢电压故障；（2）运行中进线接触器断开；（3）

电枢回路的交流侧的熔断器熔断；（4）功率部件的熔断器熔断。

### 2、励磁回路故障

故障现象：装置不能起动，故障号F005

可能的故障原因：（1）励磁相电压故障；（2）运行中进线接触器断开；（3）

励磁回路的熔断器熔断。

### 3、驱动堵转

故障现象：装置起动，但提升机并未转动，故障号F035

可能的故障原因：负载过重或电机堵转。

#### 4、无电枢电流流过

故障现象：装置虽已起动，但没有电枢电流流过，故障号F036

可能的故障原因：电枢回路开路。

#### 5、12t 电动机监控响应

故障现象：电动机过热，故障号F037

可能的故障原因：大负荷长时间低速运行或负载过重。

#### 6、超重

故障现象：系统在高速时报此故障，或者刚起动或运行中报故障，故障号

F038

可能的故障原因：（1）负力过大，高速运行，造成制动力矩不足而超速；

（2）轴编码器损坏或连线断。