凤凰蓄电池KB12240 KB系列简介

产品名称	凤凰蓄电池KB12240 KB系列简介
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:Phoenix 型号:KB12240 规格:12V24AH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

凤凰蓄电池KB12240 KB系列简介 Phoenix蓄电池于1988年在天津建厂，广泛应用于金融、电信、电力等体系，在我国首要城市均有营销处，热心为用户效劳，注册商标Phoenix凤凰已成为世界电池界知名品牌。凤凰世界公司在我国的协作公司，在我国有30个分公司办事处及五大片区用户效劳中心.公司是致力于电子、电源作业发展的高科技企业。专业从事电子电源产品的研发、制作和出售等一系列效劳。
电池的额外容量 电池的额外容量规定为：在环境温度25°C，指守时率下放出的容量
24Ah（包括24Ah）以下的电池的额外容量是指20时率下的容量； 24Ah以上的电池的额外容量是指10时率下的容量。 凤凰蓄电池根本功用参数： 序号 名称 参考值 补白 1 25°C蓄电池浮充寿数 10年
规划为10年 2 气体复合功率 >98% 3 外壳资料 ABS 4 密封工艺 胶封 5 电池开路电池压差(mv) <90 6
电解液吸附体系方法 AGM隔板吸附 7 单体电池额外电压(V) 12 8 单体电池浮充电压(V) 2.23～2.27/cell
引荐2.26V/cell 9 单体电池均充电压(V) 2.30～2.35/cell 引荐2.35 V/cell 10 蓄电池均衡充电时刻（h） 18～24
11 蓄电池开阀压力 1～49KPa 12 蓄电池闭阀压力 1～49KPa 13 板栅资料 铅钙锡铝多元合金 14
月自放电率（%） ＜3 不一起率及放电停止电压 电池一般选用10时率或20时率，有时也用3时率、1时率，0.5时率等。但其放电电流、停止电压不完全相同， 凤凰蓄电池KB12240 KB系列简介 凤凰铅酸蓄电池生产工艺配合金铸板栅涂片之前应有制铅粉和膏进程固化、枯燥分片打磨配组包片极群焊接装壳上盖密封端子焊接入槽注酸化成清洗入库包装发货能够是能够充电的,可有必要要在充电器输出线上装置一个大一些的二极管,不然充电器可能会烧坏的、蓄电池所用电解液密度应在之间,气温高的时节,可
取下限密度值,气温低的时节取上限值。 、放电后的蓄电池应及时弥补电,不得放置小时以上。 恒功率法 该方法是能量守恒定律的表现，蓄电池供给的功等于后者稍大于负荷耗费功。 B&T蓄电池
W负荷≤W电池，P负荷≤P电池 P负荷={P（VA）*Pf}/η P电池=电池实践实验的恒功率数据 P负荷
电池组供给的总功率 P（VA）UPS标称容量（VA） Pf UPS功率因子 η 逆变器转化功率 Pnc
每cell需求供给的功率 n 机器装备的电池数量 N 单体电池cell数 Vmin 电池单体停止电压
凤凰蓄电池KB12240 KB系列简介
免保护电瓶 ”中没有液态的电解液,是胶状的电解质,所以没有液体溢出、无腐蚀性,也不需求加注蒸馏水的 串联充电的蓄电池应为同类型,相互间放电程度相免保护蓄电池因为本身结构上的优势,电解液的耗费量十分小,在运用寿数内根本不需求弥补蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特色。运用寿数一般为普通蓄电池的两倍 详细核算步骤如下： P负荷={P（VA）*Pf}/η Pnc=P负荷/（N*n） 咱们能够在厂家供给的如图2所示Vmin下的恒功率放电参数表中，找出P电池等于或许稍大于Pnc的功率值所

对应的类型蓄电池。假如表中所列的功率值P电池均小于Pnc。能够通过多组电池并联的方法到达要求。 电池的实践容量 电池在运用初期，其实践容量能到达额外容量，跟着浮充运用时刻延伸，实践运用容量逐步下降，低于电池的额外容量。 凤凰蓄电池KB12240 KB系列简介 隔板的电阻是隔板的重要功用,它由隔板的厚度、孔率、孔的曲蓄电池充不进电是指发动机在正常作业的状况下,蓄电池长时刻充电电压上升很慢。其原因如下 充电线路中接线头松动或锈蚀,使电阻增大,电流强度减小。 蓄电池极板硫化,使其表面附有一层导电功用差的、铅酸电池漏酸首要会对环境和设置有腐蚀的危险,主张更换
、铅酸电池得看你说的漏酸是指那种类型的,一般分为假漏酸、壳体漏酸、端子漏酸。
凤凰蓄电池的运用装置的环境温度
阀控密封铅酸蓄电池作为化学电源对运用的环境温度十分灵敏，环境温度对电池功用的影响不容忽视。 （1）电池在环境温度-20°C～50°C内都能作业，但电池额外容量和寿数都是相对于25°C而言。 环境温度低于25°C时，电池实践容量下降；环境温度高于25°C时，电池实践容量增加，寿数缩短。实践容量与运用温度联系。 （2）以25°C为基准，在每升高10°C的环境下作业，电池寿数缩短50%。
特别注意：电池的理想运用温度为20°C～30°C。为坚持电池运用寿数，电池室应装置空调。 （3）电池室的规划应宽敞，通风性好，UPS与电池柜间的间隔不低于2米。防止将电池室规划为狭小，关闭的小房间。 （4）在不具备装置空调的运用环境下，装备带“ 温度补偿功用 ”的充电器也是延伸电池运用寿数的方法之一，温度补偿系数为±0.003V/单体。环境温度超越30°C时，每升高1°C，下降浮充电压0.003V/单体；环境温度低于20°C时，每下降1°C，升高浮充电压0.003V/单体。 （5）在极端条件下，当环境温度到达40°C时电池切不可充电，不然会使电池热失控。对热失控解释为：电池的浮充进程是个放热进程， 放出的热量要靠通风或电池室内的降温办法排出，假如放热率超出排热能力，电池温度将会继续上升，轻者电池因失水干枯而寿数停止；重者电池壳起鼓、软化并放出硫化氢气体，电池寿数停止。继续的浮充电压过高或浮充电流过大同样会使电池热失控。 品类型 产品尺度 作业原理 选用现在最先进的电子扫频脉冲技能,不间断地宣布特定频率电脉冲波,医治电池充入的电量除以电池的放电容量就是电池的充电倍率 蓄电池发热毛病有以下两种状况 放电发热 放电发热的首要原因是放电过快电流大,蓄电池容量较小,放电电流长时刻超越。当额外电压较低,蓄电池容量较小,作业电流偏大时,蓄电池电压会急剧下降,首要要正确认识电池修正的原理,电池修正不是全能,它首要是使用脉冲电流对电池进行弥补电,然后激活电池极板中的硫酸铅,到达从头运用的意图。