PZ973X、H、W电动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ973X、H、W电动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973X、H、W/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H、W/F-10P电动不锈钢刀型闸阀产品特点：1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、除了标准开关型电动多回转装置外，还有防水型、防爆型、遥控型、就地控制型等多种功能可供用户选择。4、电动装置为手自一体，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。5、电动刀闸阀结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物。6、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长。7、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式。

PZ973X、H、W/F-10P电动不锈钢刀型闸阀结构图及尺寸：

PN

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

PN

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

0.6

150

57

280

240

210

980

8-20

1.0

150

57

285

240

210

980

8-20

200

70

335

295

265

1055

8-20

200

70

340

295

265

1055

12-20

250

70

390

350

320

1060

12-20

250

70

405

355

310

1060

12-22

300

76

440

400

368

1230

12-20

300

76

460

410

375

1230

12-22

350

76

500

460

428

1250

16-20

350

76

520

470

435

1250

16-22

400

89

565

515

482

1767

16-22

400

89

580

525

485

1767

16-27

450

89

615

565

532

1920

20-22

450

89

640

585

545

1920

20-27

500

114

670

620

585

2010

20-22

500

114

715

650

609

2010

20-30

600

114

780

725

685

2110

20-27

600

114

840

770

720

2110

20-36

700

130

895

840

800

2400

24-27

700

130

910

840

788

2400

24-36

800

130

1010

950

898

2800

24-30

800

130

1025

950

895

2800

24-36

900

140

1110

1050

1005

3000

28-30

900

140

1125

1050

998

3000

28-36

1000

216

1220

1160

1115

3400

28-30

1000

216

1255

1170

1110

3400

28-42

1200

254

1450

1380

1325

3900

32-36

1200

254

1485

1390

1325

3900

32-48

PZ973X、H、W/F-10P电动不锈钢刀型闸阀的维护保养：

1、不锈钢刀型闸阀应放在干燥通风的室内,通径两端须密封防尘。2、长期存放应定期检查,并在加

工表面上涂油,防止锈蚀。3、不锈钢刀型闸阀安装前核查各种标识是否齐全，技术资料是否是符合要求的产品。 4、安装时应清洁内腔和密封面,不允许有污物附着而影响密封性能。5、检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧。6、不锈钢刀型闸阀应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便。7、传动件应定期加油润滑 8、安装后应定时检修,清除内腔的污垢,检查密封,阀杆螺母磨损情况 9、应有一套科学正确的安装作业标准，检修应进行密封性能实验,并做好详细的记录以备考察。

PZ973X、H、W/F-10P电动不锈钢刀型闸阀电动执行器维护保养：1、安装前核查各种标识是否齐全，技术资料是否是符合要求的产品。2、电动执行器和阀门的连接应牢固，连接螺丝不应松动，一般每隔半年将连接螺丝重新拧紧一次，确保安装正常。3、电动执行器的表面应尽量保持清洁，无粉尘堆积，所以其使用位置不应受到汽、水和油的直接喷溅，若发现有汽、水和油的喷溅就要及时进行处理。4、检查电动装置的电源，三相电源的电压均应正常，电源电路中的自动开关和热继电器不应脱扣。当发现自动开关和热继电器脱扣时，应先检查并消除脱扣原因，然后将自动开关或热续电器复位。5、电动执行器密封良好，保持各密封面的垫应完整无损，而且压合严密。检查各接合面的螺钉应安装牢固，是否缺损，穿线孔是否密封，插接引线的密封插头是否插牢锁紧。6、电动执行器的润滑程度应良好，保持仪器使用顺畅，具体检查：外壳各接合面均应无漏油现象，润滑油位应在规定位置。当润滑油位不足时，应补充新油，向阀门阀杆螺母处加注润滑脂，以保证阀门阀杆螺母的润滑良好。注：任何仪器都要做好维护工作，电动执行器也有其自身维护的特点之处，用户可以根据实际的使用情况去进行处理，保证产品能够正常使用，不影响工作的进行