

30-400KVA农网JP柜，JP综合配电箱按图生产

产品名称	30-400KVA农网JP柜，JP综合配电箱按图生产
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:400V 电流:630A 材质:不锈钢
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

30-400KVA农网JP柜、JP综合配电箱、JP综合配电柜、配电箱柜体应采用不锈钢亚光处理（型号为：201），不锈钢板标称厚度不得小于1.5mm。柜体采用对开门，共4门，采用不锈钢铰链，大尺寸柜体内加装加强筋。

JP柜应分为总进线开关室、计量室、配电室、无功补偿室，并相对独立。在计量室预留自动化电网所需设备的位置，计量室封闭，不装计量TA，预留计量TA空间位置，不装电压表、电流表,不留观察窗。进出线布置：侧面上进下出，不在一面。总进线刀开关进线侧装浪涌保护器，浪涌保护器前装空气开关，负荷侧装氧化锌避雷器，避雷器独立接地。配电室在综合保护器出线侧装接线排。

30-400KVA农网JP柜、JP综合配电箱、JP综合配电柜、配电箱柜体正面从左到右排序为A、B、C、N。JP柜用新型防雨锁，锁加防撬功能，计量室单独设锁。柜内装检修照明灯，在配电出线室正门装行程开关来控制灯的闭合。箱体通风设计：上下左右通风，具有防止小动物进入设计。进出电缆采用紧缩套工艺，用PG系列电缆螺旋接头，由制造厂家根据变压器容量合理配置。

30-400KVA农网JP柜、JP综合配电箱、JP综合配电柜、配电箱对接地要求：JP柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于10mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号；2)接地导体应采用铜质导体，接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接；3)主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地；J

P柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。JP柜正门内侧应有用铝合金板制作的清晰明显的主接线示意图。