

建筑工程8千瓦柴油发电机

产品名称	建筑工程8千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

建筑工程8千瓦柴油发电机 欧洲狮动力静音柴油发电机工作的电流不能超过额定值。然而充电机发出电压的高低是随发动机的转速而变化，当转速高时，所发出的电压太高。可能烧坏用电设备；当转速低时，所发出的电压太低，造成蓄电池对充电机放电，也可能将充电机烧坏；当用电负荷增加时，可能造成负荷电流超过充电机的额定电流，使充电机过热，甚至烧坏。因此，充电机必须加装调节器，以解决上述存在的问题。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、等部门，作为备用电源或临时电源。

技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型:励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

在发电机与市电的转换上即可以手动，也可以设置自动切换设备(ATS)，而发电机与UPS配置的容量配比关系上,往往采用2台或以上的同功率UPS并联运行，维护人员的操作安全,提高并联系统的可靠性。与多项国企单位签订合同 提供后期一系列发电机的供应。

- 1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置，消防还是有必要重视的。
- 3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
- 6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。