

3防火调节阀

产品名称	3防火调节阀
公司名称	德州中冷空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区（注册地址）
联系电话	18613610490

产品详情

PYF-1排烟阀主要功能特点
用于排烟系统中，平时呈常闭状态
火灾排烟时控制中心DC24V电动开启或现场手动开启阀门，输出动作信号联锁启动排烟风机
手动复位
主要技术参数
动作电压：DC24V
动作电流： 0.7A
阀门结构

主要部件：阀体、叶片、轴、轴套、执行机构

PYF-1排烟阀安装及注意事项:

- 1、安装阀体之前应先检查阀门外框及操作机构是否完好，动作是否灵活，确认阀门各方面都正常之后，再进行安装。
- 2、阀体安装前，应注意在阀门周围，特别有阀门操作机构一侧，应预留出位置，一般应不小于350 mm的净空间，以便于定期的动作实验和检查。
- 3、阀门在吊顶内安装时，在观察和操作机构的下方应设有检查门孔，一般尺寸不小于450 × 450mm，如在条件有限时，吊顶检修孔也可减至400 × 400 mm。
- 4、阀门在安装之前或在安装后的使用过程中，应定期进行启闭动作实验，建议每半年至一年进行一次，并做好记录。动作实验包括：电动启闭是否灵活；防火阀、排烟阀使用电信号或手动是否动作，动作后电信号输出情况。
- 5、不得将其它任何外力加在阀门上，宜有单独的支吊架，一避免阀门在外力影响下产生变形，影响阀门的动作功能。
- 6、电气线路及远程控制钢索应采用Dg20的普通塑料管为保护套管。
控制钢索套管的弯曲半径不宜小于250 mm，弯曲一般不多于3处。（钢索长度一般不宜大于6m，若长度超过6m，订货时应另加说明。）在条件许可的情况下，一般采用近距离控制为宜。