

莱芜静音柴油发电机租赁！莱芜市出租公司资讯

产品名称	莱芜静音柴油发电机租赁！莱芜市出租公司资讯
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

莱芜发电机出租莱芜发电机租赁服务于周边:康明斯、大宇、沃尔沃、三菱,奔驰、道依茨等各种品牌。有50kw、100kw、200kw、300kw、400kw、500kw、600kw、700kw、800kw、900kw、1800kw、2000kw、2200kw、2500kw、2800kw、3000kw各种型号。额定功率:50Hz 额定电压400v

发电机应有适当的灭火装置。空气冷却的发电机,好用水灭火。此外,在安装发电机的室内,还应备有电气设备专用的灭火器。1.2.5水灭火装置可以采用下列两种方式:a.在发电机内安装特制的喷水管。当喷水管安装在定子的端盖内时,喷嘴应该对准定子绕组的端部;

b.使用装有橡皮喷嘴的专用水带。水灭火装置应有两个水源。当水灭火装置喷水时,喷水管的出口水压应为49035~98070Pa(0.5~1.0kgf/cm²)(制造厂另有规定者按制造厂的规定)。为了保证这一水压,应该根据水灭火装置与水源之间的水阻及流量,计算出水压降,然后规定出不喷水时所需的水压,作为经常监视之用。1.3励磁系统

1.3.1地方火力发电厂应按其机组类型配备励磁机的备用电枢或整流励磁装置的备件。1.3.2在同一整流子或滑环上,尤其是在同一极性上,应采用同一牌号的电刷。电刷在刷框内应能够上下自由活动(一般间隙为0.1~0.2mm)。1.3.3发电机都应装有强行励磁装置和自动调整励磁装置。正常运行中(包括停机和启动时)上述装置必须投入。1.3.4除了自动励磁调整器外,在直流励磁机的励磁回路中,还应有手动调整励磁机电压的磁场变阻器。在变阻器上,相当于发电机空载和额定工况处,应划上红线。在手动变阻器的机械传动装置上,亦应做上同样的记号。此外,在机械传动装置上,应划上箭头,指出增强励磁时机械传动装置转动的方向。同一发电厂内所有发电机的这一转动方向,应该一致。1.3.5发电机应装有自动灭磁装置(除无刷励磁系统外),并应在转子线圈绝缘所允许的过电压条件下尽快灭磁。1.4冷却系统1.4.1空冷密闭式通风的发电机,应保持通风系统的严密性,一切接缝不严密处应严加堵塞。冷空气室与热空气室应严密隔绝,并均应装设厚玻璃的窥视窗。空气室的门应用金属做成,并应严密,室内应有适当的照明,其开关应装在外面。在空气室和空气道内应清洁无杂物,其墙壁应涂刷浅色的油漆。空气室内应设置

水槽，用水管引出室外，以排除内部积水，并可监视冷却器是否泄漏。1.4.2发电机通风系统不应有短路。发电机的轴封应保持严密或符合制造厂规定。发电机引出线附近，不应有空隙。风扇的方向和风挡板的位置应该正确。1.4.3向气体冷却器供水的管道系统中，应装有能够旋转的网状过滤器。在气体冷却器排水的总管上，应装一个阀门，以便调节水量。这个阀门的操作传动装置，该引到便于操作的地方。对于汽轮发电机，好引到发电机旁。此外，每一段气体冷却器的进出口也应装设阀门，但只作向各段冷却器供水或停止供水之用，而不作调节各段水量之用。如果气体冷却器的水不由循环水泵供给，而由压力较高的水源供给，则调节水量的阀门，应装在气体冷却器的水管入口处。在此水管上，也要装设压力表和带有水门的保险阀。1.4.4凡充水的冷却系统，温度应不低于+5℃。以冷却器不结露为宜。