

藁城静音柴油发电机租赁！藁城市出租公司资讯

产品名称	藁城静音柴油发电机租赁！藁城市出租公司资讯
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

藁城发电机出租藁城发电机租赁服务于周边:康明斯、大宇、沃尔沃、三菱，奔驰、道依茨等各种品牌。有50kw、100kw、200kw、300kw、400kw、500kw、600kw、700kw、800kw、900kw、1800kw、2000kw、2200kw、2500kw、2800kw、3000kw各种型号。额定功率:50Hz 额定电压400v

后者AVR的功率源取自PMG的电枢绕组，与同步交流发电机电枢绕组的电势波形畸变无关。因此选用PMG（永磁发电机）励磁方式的同步交流发电机更能使UPS工作良好。实际上UPS与发电机的功率比可在1：（1~2.5）之间匹配，关键是要考虑发电机中现代同步交流发电机的励磁方式。采用自激式同步交流发电机时，其UPS功率与柴油发电机组功率之比至少应为1：（2~2.5），但仍不排除发电机受UPS的影响；采用PMG励磁方式的发电机时，功率比取1（1.2~1.25），即可保证柴油发电机组正常工作。2．UPS的选择：（1）UPS输入整流方式不同对发电机组容量的影响：当UPS进入由柴油发电机组供电时所遇到的特殊问题是：由于柴油发电机组所送出的交流电本身不但电压畸变度大（波形失真度大），而且随着柴油发电机组的输出功率的减小，其内阻增大的矛盾会显得更加突出。当柴油发电机组带电阻性负载时，这种影响不易察觉。然而，如果用柴油发电机组带整流滤波型负载和各种可控硅移相调控设备时，往往会遇到很大的麻烦。其原因是由于上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波，其中尤以5次和11次谐波等对柴油发电机组运行的危害性较为严重。表1为不同非线性负载对柴油发电机组输出电压畸变度的影响（注：在此实验中所用的柴油发电机的容量为200kVA）。表1不同的整流器对发电机工作的影响

发电机组允许的电压畸变度柴油发电机组允许带负载的百分比 12脉冲整流UPS6脉冲整流UPS
单相整流UPS 5%78%42%22%10%69%36%15% 96% 52% 从表1可知，不同类型负载对柴油发电机组输出电

压畸变度影响很大。例如，对于要求达到电压畸变度小于5%的高质量供电标准的机房来说，如果用户采用的是12脉冲整流型UPS，只允许使用到柴油发电机组