

闪威品牌150kw柴油发电机

产品名称	闪威品牌150kw柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW150KW CY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

闪威品牌150kw柴油发电机

150kw柴油静音发电机

机组型号：SW150KW CY-J

频率：50HZ(HZ)

额定功率:150KW

后备功率：155KW

额定电压：400/230 220/380 (V)

功率因数：0.8-1

额定电流：54.6

相数：三相四线

启动方式：电启动

噪音：72-80分贝

连续工作：10-15小时

耗油量：242(g/kw.h)

尺寸：2950*1200*1450(cm)长宽高

净重：1760KG

发电机配置：

类型：无刷、自励磁、自散热、防护等级IP22

绝缘等级：H/H

电压幅度：1-±5%

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能：水温低、油压低、超速自动报警保护。

保修期：按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年或1000小时，以先到为准。

随机附件：免维护电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

：闪威动力所提供的柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行生产和检测的厂家之一，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时，可确保满足客户的各种使用要求。

柴油发电机组机房设计方案介绍：对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题：包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它配合的问题进行了总结。随着社会的发展，人民生活水平的提高，在现代民用建筑当中，用电设备的种类和数量越来越多，在这些用电设备当中，不仅有消防泵、喷淋泵等消防设备，还有需要可靠供电的生活泵、电梯等用电设备，为满足这些设备用电的可靠性，当市政电网无法提供两路独立电源时，在设计中采用柴油发电机组作为备用电源的方法被普遍采用。虽然柴油燃点较高，发生火灾危险性相对较小，但是在民用建筑中是将柴油发电机组设置在建筑物主体内，从理论上来说肯定还是有危险性的，再考虑到机组运行过程中通风、噪音、振动等问题，无疑需要我们全面考虑并采取充分的防范措施，具体作法包括以下几个方面。1.发电机房位置的选择和布置：1.1考虑到发电机房的进风、排风、排烟等情况，根据《民用建筑电气设计规范》的要求，柴油发电机房宜布置在首层，但是，通常大型公共建筑、商业建筑等民用建筑首层属黄金地带，并且首层会给周围环境带来一定的噪音，因此按规范规定，在确有困难时，也可布置在地下室，由于地下室出入不易，自然通风条件不良，给机房设计带来一系列不利因素，设计时要注意好，机房选址时应注意以下几点：1.1.1不应设在四周无外墙的房间，为热风管道和排烟管道排出室外创造条件；1.1.2

尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位，以免排风、排烟对其造成影响；1.1.3

注意噪音对环境的影响；1.1.4 不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方和贴邻；1.1.5

宜靠近建筑物的变电所，这样便于接线，减少电能的损耗，也便于管理；1.1.6 不应靠近防微振的房间；1.1.7

机房内设储油间。1.2 机房的布置 1.2.1

柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和1.50小时的楼板与其它部位隔开；1.2.2 机房应有两个

出入口，其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求，门应采取防火、隔音措施，并应向外开启。1.2.3

机房四周墙体及天花板作吸声体，吸收部分声能，减少由于声波反射产生的混响声；1.2.4

机房内设备的布置应满足《民用建筑电气设计规范》的要求，力求紧凑、保证安全及便于操作和维护。