吴忠不锈钢水箱 盛信隆 不锈钢水箱厂

产品名称	吴忠不锈钢水箱 盛信隆 不锈钢水箱厂
公司名称	宁夏盛信隆不锈钢工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏银川市兴庆区丽景南街昆仑建材市场5-01号营业房
联系电话	15509591666 15509591666

产品详情

酒店工程之消防水箱设计的注意事项1

增压泵出口管用作消防水箱消防出口的技术规范。最不利的一点是消火栓的静水压力不应低于0.07Mpa，最不利的喷嘴的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中，消防水箱通常需要配备增压泵以满足压力要求。一些设计师使用增压泵出口管作为消防水箱的出水管，这是非常错误的。这是因为设置增压泵的主要目的是在火灾初期消防泵启动之前满足消防栓和喷水灭火系统的水压要求。消防栓供水系统的出水量不应超过5L/s。水灭火系统不应超过1L/s，明显小于标准要求的室内消防水，不能满足初始火灾和水量的要求。因此，安装在屋顶上的增压泵应在增压泵的出口管侧设置旁通管。水的流速不应小于初始火灾所需的水量。

圆形不锈钢水箱批发价1

产品名称类型水泥水箱玻璃钢玻璃钢水箱不锈钢水箱304材料特性污染水污染水无污染耐低酸度和酸度二次污染是否无气味，是否没有苔藓再生密封不良性能好，使用方便，重量大，安装不便，重量大，安装不便，不方便，重量轻，易于安装，不锈钢水箱厂，如何安装不锈钢水箱及注意事项。散布在地面上并与弧焊相连。三个步骤，吴忠不锈钢水箱，侧板，不锈钢水箱，首先组装侧板，然后连接到底板，然后焊接。四个步骤，水箱中的肋条，内肋条应水平和垂直，不能太薄，以免过大的压力和水箱的变形。经过五个步骤，顶板和顶板拼接并放置在水箱顶部，接头通过电弧焊在水箱中焊接。

消防水箱从以下九个方面介绍。 1，临时高压消防给水系统高位消防水箱的有效容积应满足初始消防用水的要求。具体要求有6点：1，一种高层公共建筑不应小于36m3，但当建筑高度大于100m时，当建筑物高度大于150m时，不锈钢水箱水箱，不应小于100立方米。 2.高层住宅楼高度较高时，多层公共建筑，二层高层公共建筑和一类高层建筑不应低于18m3。超过100米时，不应小于36立方米。
3.二级高层住宅建筑不应小于12m3。 4.建筑高度大于21m的多层住宅建筑不应小于6m3。

5.工业建筑室内消防供水设计流量小于或等于25L/s不应小于12m3，大于25L/s时应小于18m3。 6，总建筑面积10000多平方米，小于30，000平方米的商店不得少于36立方米，总建筑面积应在30，000平方米以上。不到50立方米的消防池和消防水箱

吴忠不锈钢水箱-盛信隆-不锈钢水箱厂由宁夏盛信隆不锈钢工程有限公司提供。吴忠不锈钢水箱-盛信隆-不锈钢水箱厂是宁夏盛信隆不锈钢工程有限公司（www.nxbxgsx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：桂伟平。