



## 安装

打开上盖，把不大于四芯的电缆按编号接入接线板端子上，并拧紧压紧螺母夹紧电缆，盖上上盖即可。

### 使用注意事项：

用于检验合格的本安电路时，不得改变原本安电路的电缆长度及分布参数。

接点容量：dc24v，电流20ma。

单位：淮南市启迪电子有限公司

电话：0554-2672992

e-mail:qdytx@163.com<http://www.qddz.cn>