

西门子6se70变频器启动报故障（上海）维修公司

产品名称	西门子6se70变频器启动报故障（上海）维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	300.00/台
规格参数	西门子:变频器过压维修 6se70:西门子变频器维修 区域:现场排查常见故障维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

西门子6se70变频器启动报故障（上海）维修公司、嘉定西门子6SE7032维修,青浦西门子6SE7032低价维修，上海西门子6SE7032维修，江苏西门子6SE7032维修，浙江西门子6SE7032维修，西门子6SE7032主板CUVC维修,西门子6SE7032变频器主板CUMC维修，6SE7032故障FO29维修,6SE7032报警F011维修,6SE7032故障F026维修,6SE7032报警F001维修,6SE7032故障F002维修,6SE7032报警F006维修，显示"E"无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流，低速电机抖动等故障，配件齐全，西门子专业检测工具。

西门子6se70变频器启动报故障（上海）维修公司、

6se70变频器故障及排除方法

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策

F001 Main

contactor

checkback

如果已设置主接触器返回信号，在下达开机命令后，经P600设定时间后仍无返回信号

对他激同步电机（P095=12），励磁电流单元无返回信号

P591

Src

Contactor

Msg

参数值必须与主接触器返回信号一致，检查主接触器返回信号电路

（或在同步电机时，励磁电流返回信号）

F002 Pre-charging

在预充电时达不到80（%）的最小直流母线电压（P071线电压x1.34）超过3S的最大预充电时间

检查电源电压

西门子6se70变频器启动报故障（上海）维修公司、与P071线电压相比较（在直流装置将P071与直流母线电压相比较）

检查直流装置上的整流/回馈单元

整流/回馈单元必须先于逆变器投入电网

F006 DClinkovervoltage

由于直流母线电压过高，该装置关机

电源电压范围|直流电压范围|关机门槛208V-230V|280V-310V|appr.410V380V-460V|510V-620V|appr.820V500V-575V|675V-780V|appr.1020V660V-690V|890V-930V|appr.1220V对于并联连接的变频器（规格L）

r949=1：主动装置直流母线过电压

r949=2：从动装置直流母线过电压

检查电源电压或输入直流电压

变频器在无整流可能的回馈模式下运行

如变频器电源电压达到上限并且工作于满载状态，当有缺相时，F006报故障