

# 济南冷库专家 医药冷库定制 济南医药冷库安装

产品名称	济南冷库专家 医药冷库定制 济南医药冷库安装
公司名称	济南环亚制冷设备有限公司
价格	661.00/个
规格参数	制冷方式:风冷 保温:聚氨酯双面彩钢板 制冷机组:一体机
公司地址	经十路26777号
联系电话	0531-69926661 18678291918

## 产品详情

济南冷库专家 医药冷库定制 济南医药冷库安装；济南环亚制冷设计、建造的冷库、医药冷库高效节能、产品环保阻燃性能高,后期使用过程中，让冷库的维护成本降到最低。

医药冷库建造相关的标准及冷库设备要求 冷库制冷设备要配备备用机组，当常用制冷机组故障后，启动备用制冷机组，维持冷库设备的正常运转。冷库压缩机组与蒸发器的选用，一般情况下，小型冷库选用全封闭氟制冷压缩机为主。

压缩机自动切换使用，数字显示库内温度，具有，自动监测，调控，显示，和温度上线值和下限值报警功能。记录温度，采用完全符合新版GSP要求的的温湿度记录仪，可为特殊用户配备超低温手机短信自动报警系统,全程实现无人职守状态；

医药冷库温湿度设备的标准及使用；

1、产品功能必须符合新版GSP要求。冷库安装的测点应该选用分体型产品，即温湿度传感器与变送器分离，安装时将温湿度传感器放置于冷库内，而变送器安装在冷库外，变送器要自带液晶温湿度显示，这样不用打开冷库门即可知道内部温度和湿度。

2、按规范要求布置监测点：平面单库20m<sup>2</sup>以下应不少于2个监测点，20-50m<sup>2</sup>不少于3个监测点，50-150m<sup>2</sup>应不少于4个监测点；151-300m<sup>2</sup>应不少于5个监测点。如果少于以上要求，则不能通过药监部门检查。

3、安装调试时要注意温度范围控制在2~8℃，湿度范围控制在35~75%，如果超限则应该有报警。即：变送器就地蜂鸣报警、控制室声光报警、管理员手机短信报警。