

# 污水处理设备排行 污水处理设备 伟硕涂装

产品名称	污水处理设备排行 污水处理设备 伟硕涂装
公司名称	沧州伟硕涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州青县
联系电话	13931729710

## 产品详情

含Cr6+废水自流进入调节池，Cr6+具有毒性，在沉淀之前需要将Cr6+还原为Cr3+，实验表明较低的PH有利于Cr6+的还原，所废水在进入调节池后需要进行PH的调节，考虑到过低的PH会造成处理成本增加，也给设备的防腐造成困难，所以通过向废水中投加工业硫酸使PH调节到2.5-3.0之间，通过PH调节剂进行加药调节。经调节池调节后的废水自流进入还原槽，向还原槽中投加NaHSO4并控制氧化还原电位在250mv以下，使Cr6+还原为Cr3+。

经废水泵送进入反应槽中，通过向反应槽中投加Ca(OH)2或NaOH调节PH在8-9之间，使Cr3+生成于Cr(OH)3沉淀。反应后的污水自流进入斜管沉淀池，通过向斜管沉淀池中投加PAM，使产生的沉淀物和悬浮物产生絮凝沉淀物，然后进入斜管进行泥水分离，沉淀的污泥由集泥斗收集后排入污泥池，在污泥池进行浓缩后外运。斜管沉淀池中的上清液自流进入清水箱，清水箱作为后续过滤设备的集水箱，废水在清水箱收集后由泵依次打入石英砂过滤器和活性炭过滤器，进行过滤吸附除去部分悬浮物和一些有害物质。处理后的清水排入回用水池进行回用或排放。

### 安全操作规程进水泵房安全操作规程

- 一、污水入池前准备1. 根据调度指令，天津污水处理设备，及时开启指令中规定设备。
2. 开启闸门启闭器，如用电开启时，则手柄必须脱离转动轴，如用人力时，关掉电源将手柄插入摇动。
3. 闸门启闭机开闭时应守机使用，待停机后方可离开机旁，绝不允许投入运行后，随即离开。
4. 开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行，并守机十分钟，检查机械设备有无异常情况后方可

离机，绝不允许投入运行后，随即离开。

5. 在池内水位达到工艺规定标高时，方可启动水泵，同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。

二、启动、运转1. 按调度指令打开切换井的进出水闸门，关闭其他各闸门。

2. 水泵启动前，应向填料函上的接管，引注清水润滑橡胶轴承，待泵出水后即可关小，有水滴出为宜，检查泵轴承位的油位，确保各处水、油路畅通。

3. 水泵启动前检查各连接部位应无松动，用手转动联轴器，看是否灵活，泵内是否有响声。

4. 水泵启动时，机旁不得站人，启动后应至少守机五分钟检查设备情况，如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立即停机检查，绝不允许投入运行后随即离开机泵。

5. 水泵在运行中，应注意以下事项：（1）检查各个仪表工作是否正常、稳定，特别注意电流表是否超过电动机额定电流，电流过大，过小应立即停机检查。（2）水泵流量是否正常，检查出水管水流情况，根据水池水位变化，估计水泵运行时间，及时与调度联系。（3）检查水泵填料压板是否发热，滴水是否正常，每班不得少于八次。（4）注意机组的响声，振动情况。（5）检查轴承电机温升情况，发现异常应立即停机，通知值班调度。（6）检查格栅及进水口是否堵塞，水位是否过低。6. 水泵电动机在冷状态下一般允许连续启动六次，两次间隔时间至少十五分钟。

三、停机1. 达到工艺要求或接受调度指令，应立即停机，关闭其闸门，停机后，应把使用设备擦洗干净，设备周围打扫干净。2. 冰冻季节停机后，应排除泵内积水，污水处理设备厂家，以免损坏零件。3. 备用泵应每星期用手旋转泵轴180°，并注意轴承处油位标记，及时加油。四、检修泵、潜水泵、通风机的使用1. 检修泵应按生产科规定开启，在未使用时保证清洁、完好。2. 潜水泵应注意水池水位情况，应即时开启，人不离机，池净即停。3. 通风机按操作人员运行经验进行启闭。

五、设备事故的处理1. 发现设备有异常情况，立即停机，应报告调度，并记录值班记录簿内。

2. 由于电气原因引起停机时，污水处理设备，应立即报告调度进行处理，不得自行修理电气设备，并记入值班记录簿内。3. 发现电动机异常现象，应立即停止运行，并报告调度，请示处理，并记入值班记录簿内。4. 闸门，格栅有异物阻塞时，应及时清除，当旋转格栅出现事故讯号时，应立即停机，报告值班调度请示处理，并记入值班记录簿内。

医院的各类活动之中也会产生一些污水，这些污水如果不及时处理，就会污染医院的空气和水源，从而不利于医院中的各个人们。正因这样的情况，医院污水处理设备在医院中的使用量很多，不过，在使用它们之后也要对它们进行清理，这是确保污水彻底处理的主要条件。那么，对于该种处理设备如何清理呢？

简单来说，在清理该种处理设备的时候，污水处理设备排行，需要把相应的污水处理环节拆卸下来，之后在对它们进行针对性的清洗和冲刷，如此方式不仅能够彻底清除该设备中的污染物和杂质，而且能够

保证该设备再次使用时的干净度和纯净效果。

因此来说，我们在对医院污水处理设备进行清理的时候，相应的污水处理环节一定要特别注意，把这一环节中的各个零配件拆卸下来进行针对性的清洗和处理，会保证干净，并确保再次污水处理时的高质量效果。

污水处理设备排行-污水处理设备-伟硕涂装由沧州伟硕涂装设备有限公司提供。沧州伟硕涂装设备有限公司（[www.czweishuo.com](http://www.czweishuo.com)）为客户提供“涂装设备”等业务，公司拥有“伟硕”等品牌。专注于化工废水处理设备等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。