

生活污水处理设备厂家 碧蓝环保专业废水处理 漯河生活污水处理

产品名称	生活污水处理设备厂家 碧蓝环保专业废水处理 漯河生活污水处理
公司名称	福建碧蓝环保股份公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安大霞美国家大学科技园福建分园五号厂房
联系电话	18606055188

产品详情

农村生活污水的主要来源

农村生活污水主要为冲厕污水和洗衣、洗米、洗菜、洗澡废水。污水中主要是生活废料和人的排泄物，一般不含有毒物质，往往含有氮、磷等营养物质，因生活习惯、生活方式、经济水平等不同农村生活污水的水质水量差异较大，农村污水处理设备价格，污水有如下特点和问题：(1)污水分布较分散，农村污水处理设备制造商，涉及范围广、随机性强，防治十分困难，管网收集系统不健全，粗放型排放，生活污水处理设施，基本没有污水处理设施;(2)农村用水量标准较低，污水流量小且变化系数大(3.5~5.0);(3)污水成分复杂，但各种污染物的浓度较低，污水可生化性较强。

城镇污水处理厂出水达标水体发浑为什么？

出水指标达标了。但是水体还是发浑。我们是一家城镇污水处理厂，BOD/COD值低，反正进水比较复杂（包括焦化厂）COD低，N2H4高，Q低，间歇提水。

工艺：水解酸化——厌氧--缺氧--卡鲁塞尔氧化沟2000——二沉池（污泥

回流）——絮凝（均质池）——出水设计进 Q=3W，COD=500mg/l，N2H4=35mg/l，SS=400mg/l 出

cod=60 mg/l，N2H4=8mg/lSS=20 mg/l实际进水量8000，COD=200mg/l，N2H4=40，SS=150

mg/l，二沉池出水COD=130mg/l N2H4=20mg/l，SS=110

mg/l加PAC200MG/L，生活污水处理公司，絮凝池出水COD=40mg/l，氨氮=5mg/l.

生化池情况：SS=3500mg/l，VSS=1500，SV30=8/100，.求解：

- 1:现在加了药，出水指标达标了。但是水体还是发浑，不清澈，什么原因，怎么办。
- 2:帮我看下我那个生化池的泥，有没有什么问题。

回答：

根据你的进水负荷，还是污泥浓度过高了，特别是有效成分很低，所以排泥置换很重要

为什么低有机物浓度废水出水COD很难到30？

我们厂进水COD为75mg/L左右BOD30-40mg/L，出水COD为60mg/L左右BOD8-10mg/L，为什么我们的出水COD不能到30左右呢？

回答：

- 1、低有机物浓度废水用生化处理确实比较困难的，因为这不利于活性污泥量的提升，其结果就是活性污泥絮凝性减低，加之污泥容易老化，导致出水带有的细小颗粒增多，出水恶化，有机物去除率减低。
- 2、可以看看出水过滤后的COD，漯河生活污水处理，如果低于30的话，可以考虑强化出水的低SS，如增加过滤等。另外活性污泥浓度也要减低。

生活污水处理设备厂家-碧蓝环保专业废水处理-漯河生活污水处理由福建碧蓝环保股份公司提供。生活污水处理设备厂家-碧蓝环保专业废水处理-漯河生活污水处理是福建碧蓝环保股份公司（www.fjbilan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵女士。