

合肥圣辰工业设备 检测气体泄漏报警器 合肥气体泄漏报警器

产品名称	合肥圣辰工业设备 检测气体泄漏报警器 合肥气体泄漏报警器
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

汽车烤漆房。漆好的工件应在通风处放置一段时间，待油漆无滴落后放入烘干设备干燥。烤漆房应设自动控温、报警、超温自动切断电源等装置，箱内保持通风良好，合肥气体泄漏报警器，排风宜一次排出。烤漆温度一般保持在70度以内。采用碳化硅板状红外线辐射干燥时，碳化硅板不准破损，电阻丝严禁外露，烘炉内碳化硅板与工件间应保持100毫米以上的安全距离，最好能安装有机废气净化装置，以降低可燃气体浓度。自然干燥时，气体泄漏报警器厂家，应选择通风较好的环境，温度保持在15~30度，相对湿度不得大于80%。

固定式乙醇气体报警器该产品是严格按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器》设计而成。由于采用M-Bus总线结构形式，所以该系统的最1大特点是信号传输距离远，安装方便，特别适合控制范围比较大的应用场合；该系统工作稳定、可靠，抗干扰性强，是燃气报警系统更新换代的理想产品。该产品可广泛应用于石油化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃或有毒气体的各个行业，是保证财产和人身安全的理想监测仪器。

另外，家用气体泄漏报警器，根据国家安全法的相关规定，检测气体泄漏报警器，加油站及其相关设备必须安装防静电的静电接地报警器和监测汽1油等易挥发性油类的工业可燃气体报警器和有毒气体报警器，并且要准备好必要的安全防护用品。

加气站安装可燃气体报警器时注意事项：

1 加气站、加油加气合建站应设置可燃气体报警器。

2 加气站、加油加气合建站内的液化石油1气储罐区、压缩天然气储气瓶间(棚)、液1化石油1气或天然气泵和压缩机房(棚)等场所，应设置可燃气体报警器。

3 可燃气体报警器报警(高限)设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度(V%)值的25%。

4 报警器宜集中设置在控制室或值班室内。

合肥圣辰工业设备-检测气体泄漏报警器-合肥气体泄漏报警器由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备-检测气体泄漏报警器-合肥气体泄漏报警器是合肥圣辰工业设备有限公司(www.hfscgy.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 邵经理。